

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen „Zákon“)

1. Název veřejné zakázky	ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007 – výměna oken ve dvorní části fasády – 3. a 4. NP
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona

2. Identifikace zadavatele	
Název zadavatele	Městská část Praha 5
IČO	00063631
Sídlo	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 15. 07. 2019, 16. 07. 2019 a následně dne 17. 07. 2019 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Obsah žádostí:

Dotaz č. 1:

Chtěli bychom se zeptat k článku 6.12.3, kde jsou uvedeny 3 systémové normy (9001, 18001, 14001), zda tyto doklady jsou opravdu nutné ke splnění zadávacích podmínek, jelikož pro výměnu oken je tento požadavek velmi nestandardní.

Vyjádření zadavatele na dotaz č. 1:

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu ve školském objektu, zadavatel trvá na splnění tohoto požadavku. V souladu se zadávací dokumentací i vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 zadavatel dále uvádí, že tento požadavek lze splnit i poddodavatelským způsobem.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu je položka 75 "Demontáž a zpětná montáž látkových rolet v učebnách" ve výpisu prvku je u dotčených oken napsáno " dodávka nových rolet" Použijí se tedy rolety stávající, nebo se mají dodat rolety nové? Případně jaké?

Vyjádření zadavatele na dotaz č. 2:

Bude provedena demontáž stávajících rolet v učebnách (po 2 třídách ve 3. a 4. NP) tj. celkem 16 ks. Na jejich místa budou dodány a osazeny nové látkové rolety.

Dotaz č. 3:

V Zadávací dokumentaci ani PD není stanoveno, z jakého druhu dřeva mají být poptávaná okna vyrobena. Žádáme tímto tedy o sdělení druhu materiálu a specifikaci jejich barevného provedení

Vyjádření zadavatele na dotaz č. 3:

V souladu s dodávkou oken v předchozích etapách výměny oken budou okna vyrobena z lepených smrkových profilů, nátěr by měl být shodný s již vyměněnými okny v uličních průčelích, barva slonová kost RAL 9001.

Dotaz č. 4:

Chtěli bychom se zeptat, kdy se pošle doplnění k technické dokumentaci, které bylo slíbeno na prohlídce místa plnění dne 11.7.? Na prohlídce potenciální dodavatelé vnesli mnoho dotazů, které nebyly zodpovězeny typu: upřesnění profilace sklodělicí přičky (varianta v projektu není technicky možná) dále $U_g = 0,9$ je požadavek, který není splnitelný, u položky T18 není možný pákový ovladač. Bez těchto doplňujících informací nelze nabídku relevantně podat a proto žádáme upřesnění dotazů, které zazněli na prohlídce a prodloužení lhůty k podání nabídek.

Vyjádření zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel odkazuje účastníka primárně na čl. 5 zadávací dokumentace, ve kterém je stanoveno, že *„prohlídka místa plnění slouží výhradně k praktickému a vizuálnímu seznámení se s místem budoucího plnění zakázky a s technickými a provozními parametry; prohlídka místa plnění není určena k vysvětlování obsahu zadávací dokumentace. Takové vysvětlení je účastník oprávněn požadovat a zadavatel povinen poskytnout výhradně způsobem uvedeným v ust. § 98, případně ust. § 99 zákona“*.

Účastník má možnost položit dotaz (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace) zadavateli způsobem uvedeným v čl. 12.1. – 12.3. zadávací dokumentace a v § 98 – 99 zákona. Odpověď na položený dotaz ze strany účastníka pak bude veřejně přístupná všem potenciálním účastníkům, a to na profilu zadavatele, nikoli pouze těm, kteří se zúčastnili prohlídky místa plnění.

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek, ten je tak nově stanoven do 23. 07. 2019, 13:00 hod.

V Praze dne 17. 07. 2019