

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen „Zákon“)

1. Název veřejné zakázky	Provádění revizí, servisu a instalací bezpečnostních systémů v budovách úřadu MČ Praha 5
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona

2. Identifikace zadavatele	
Název zadavatele	Městská část Praha 5
IČO	00063631
Sídlo	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Renáta Zajíčková, starostka

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 22. 10. 2019 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost tímto zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1.

Obsah žádosti:

Dotaz č. 1

„Vzhledem k tomu, že ze zaslaných podkladů není jednoznačně znám rozsah(počty) jednotlivých technologií EPS, EZS, CCTV, ER, SKV, TS, VZ, PS, prosíme o zaslání posledních revizních zpráv k těmto systémům.“

Vyjádření zadavatele na dotaz č. 1:

Ve zveřejněných podkladech jsou všechny prvky bezpečnostních systémů (BS) zakresleny. Pro ucelení obrazu o rozsahu technologií EPS, EZS, TS, ER, rovněž i počtech jednotlivých čidel a prvků přikládáme roční revizní správy 2018. V kombinaci s přílohami jsou informace víc než dostatečné. Dohledový systém (CCTV) je ovládán programem ATEAS, celkem pro 52 kamer. Systém kontroly vstupů (SKV, PS, VZ) je řízen programem AKTION a 2N IP Eye , celkem pro 80 čteček karet IClass, které používáme i v elektronickém klíčovém hospodářství. Pro všechny užívané systémové softwary požadujeme úplný licenční přístup pro správu a servis.

Počty čidel a prvků v jednotlivých objektech.

Označení místa plnění	EPS	EZS	CCTV	SKV	ER	TS	VZ	PS
A	55	●	●	16	1	10	12	
B	167	●	●	20	1	16	12	1
C	12	○	○	2	○	○	○	
D	○	●	●		○	5		
E		●						
F	○	●	●					
G	○	●			○	5		

Dotaz č. 2

„Na krycím listu je uvedena cena u položky za údržbu na období 6 měsíců:

Nabídková cena za poskytování služeb spočívajících v údržbě bezpečnostních systémů, a to za období 6 měsíců

Nabídková cena bez DPH

Celková nabídková cena včetně DPH

Ve smlouvě pak ve čl. 4.1.b je uvedena cena za roční kontrolu:

B. cena za roční kontrolu a údržbu podle odst. 3.4. této smlouvy je stanovena ve výši Kč bez DPH

Uvedu ceny samozřejmě za 6 měsíců /krycí list/, resp. 12 měsíců /smlouva/.

Jen se ujišťuji, zda je to tak správně. “

Vyjádření zadavatele na dotaz č. 2:

Jedná se o administrativní chybu. Údaje uvedené ve smlouvě jsou správné.

- pravidelné revize 1x ročně (vždy ve 2. pololetí příslušného kalendářního roku)
- pravidelná údržba a přezkoušení 1x ročně (vždy v 1. pololetí příslušného roku)

Přílohy:

Revize ACS 12-2018

Revize EPS 12-2018

Revize PZTS 12-2018

Revize VSS 12-2018

Revize VT 9-2019

Příloha č. 3 – Krycí list pro veřejnou zakázku 2

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek, ten je tak nově stanoven do dne 01. 11. 2019, do 11:00 hod.

V Praze dne 23. 10. 2019