

## Plynovod

### **PLYNOVOD**

#### **Zrušení plynovodu**

Zrušení a demontáž ocel.potrubí DN20-DN65	50	m
Odstavení a odplynění plynovodu	1	kpl

#### **Domovní plynovod**

ocelové trubky se zaručitelnou svařitelností tř. 11 353.0		
DN15	7	m
DN20	2	m
DN25	6	m
DN32	2	m
DN40	2	m
DN50	11	m
DN65	10	m
DN200	3	m
drobný materiál	1	soubor

Zkouška pevnosti	1	kpl
Zkouška těsnosti	1	kpl
Odvzdušnění a napuštění plynovodu	1	kpl
Kontrola a revize	1	kpl
Zvýšená ochrana proti korozi třívrsrvý nátěr o tl. Min 0,25mm nebo dvouvrstvý dvousložkový nátěr (žluté barvy)	50	m
Označení plynovodu	1	kpl
Uzemnění a vodivé přemostění plynovodu	1	kpl

závěsy potrubí, kotvení objímky DN15 – DN40	17	ks
závěsy potrubí, kotvení objímky DN50 – DN65	20	ks
závěsy potrubí, kotvení objímky DN200	4	ks

K. K. - DN15 - kulový kohout plnoprůtokový s ovládací páčkou, těžká řada, niklovaný na plyn	4	ks
K. K. - DN20 kulový kohout plnoprůtokový s ovládací páčkou, těžká řada, niklovaný na plyn	2	ks
K. K. - DN32 kulový kohout plnoprůtokový s ovládací páčkou, těžká řada, niklovaný na plyn	2	ks
K. K. - DN50 kulový kohout plnoprůtokový s ovládací páčkou, těžká řada, niklovaný na plyn	3	ks
Plynový filtr - DN40	2	ks
tlakoměr ukazovací typ 313,D160, rozsah 0-10 kPa	2	ks
smyčka kondenzační zahnutá	2	ks
kohout K 70-181-716 - DN10	2	ks
Indikátory výskytu plynu s dvoustupňovou funkcí	2	kpl
havarijní dvoucestný elektromagnetický přímo ovládaný ventil pro dvoupolohové ovládání průtoku plynu, bez pru zavřeno, přírubový DN50	1	ks
kohout vzorkovací -DN15	3	ks

montáž plynovodu	1	soubor
------------------	---	--------

#### **ostatní náklady**

dokumentace skutečného provedení	1	kpl
----------------------------------	---	-----

## Plynovod

zařízení staveniště	1	kpl
bourací práce	1	kpl
pojištění (nad rámec běžného pojištění zhotovitele)	1	kpl
ostatní náklady, režie, revize, atd.	1	kpl

---