



LEGENDA:

- | | |
|--------|--|
| 1 | K.K. R950 – DN15 |
| 2 | K.K. R950 – DN20 |
| 3 | K.K. R950 – DN50 |
| 4 | STÁVAJÍCÍ HUK – K.K. DN50 |
| 5 | K.K. S PŘIPOJENÍM NA HADICI, K 858 – DN15 |
| 6 | KOHOUT K 70–181–716 ČSN 137510 |
| 7 | TLAKOMĚŘ UKAZOVACÍ, TYP 313, Ø160, MĚŘÍCÍ ROZSAH 0 – 6 kPa |
| 8 | HAVARIJNÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENO – DN50 |
| 9 | PLYNOVÝ FILTR – DN40 |
| K1, K2 | PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL PRO ZEMNÍ PLYN VÝKON 2x 186,0 kW Q _{max} = 2x 21,5 m ³ /h NAPOJOVACÍ TLAK – 2,0 kPa |

LEGENDA POTRUBÍ:

- | | |
|--|--|
| | NOVÝ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD (PRO KOTELNU) |
| | NOVÉ NTL ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ (PRO KOTELNU) |
| | STÁVAJÍCÍ NTL ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ |
| | STÁVAJÍCÍ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD (PRO KOTELNU) |

SCHEMA ROZVODU PLYNOVÉ KOTELNY