



**Poznámka:**  
Montážní prostor – Pro obsluhu, údržbu, kontrolní a servisní práce musí být při instalaci ponecháno okolo kotle volné místo alespoň: před kotlem 800 mm, nad kotlem 250 mm, pod kotlem 300 mm, vlevo a vpravo 20 mm

	INVESTOR : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 nám. 14. Třípa č. 4 150 22 Praha 5 IČO 0063631		VEDOUcí PROJEKTANT : Ing. J. Šerada ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. J. Šerada	
	VYPRACOVAL : Ing. L. Příbyl		MÍSTO : Holečkova 668/38, Praha 5 – Smíchov	
AKCE : Plynová kotelna MŠ Holečkova 668/38 90 kW	STUPEŇ : DPS		PROFESÍ : UT	
	FORMAT : A3		DATUM : 07/2019	
OBSAH VÝKRESU : D.1 - vytápění Půdorys školnického bytu	ČÍSLO ZAKAZKY : F1/2019		KONTROLOVAL :	
	MĚŘÍTKO : 1:50		ČÍSLO VÝKRESU : UT-6	