

V Praze dne 20.04.2020

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 + Prohlídka místa plnění**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

| | |
|-------------------------|--|
| Název zadavatele: | Městská část Praha 5 |
| Sídlo zadavatele: | náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5 |
| Název veřejné zakázky: | ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |

Otázka č. 1

Znění dotazu:

Ráda bych se zeptala, jestli je možné základní a profesní způsobilost prokázat i Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů?

Znění odpovědi:

Ano, lze.

Otázka č. 2

Znění dotazu:

Prosíme o ujasnění rozpočtu VZT na akci ZŠ Nepomucká.

Z poskytnutého rozpočtu není jasné, která zařízení VZT popisuje, číslování není v souladu s výkresovou dokumentací, chybí popis jednotek a výkony topení/chlazení, nesedí počty kusů.

Znění odpovědi:

Při oceňování VZT v rámci předaného souhrnného výkazu výměr (kde nebylo možno vzhledem ke kapacitě jednotlivých buněk - popsat detailně zařízení VZT a proto je zde přímo odkazováno na PD VZT) je nutno vycházet ze specifikace (výkazu výměr) VZT - přiloženého v dokumentaci VZT pod číslem přílohy VZT - 08. V této příloze VZT, která je nedílnou součástí prováděcí dokumentace VZT jsou kompletně jednotlivé VZT prvky popsány, a to včetně čísel pozic na výkresech, výkonových parametrů potřebných pro ocenění jednotlivých položek a rovněž i počtem kusů, ty na základě provedené kontroly mezi výkresovou částí a specifikací (výkazem výměr) odpovídají. Nesoulad je pouze následkem kresličské chyby je ve výkrese 1.PP - VZT-02, kde omylem k jednotce VZT (její uzavírací klapce) nakreslena pozice č. 2.05. Pod pozicí 2.05 je správně nakreslena přívodní výústka 400x300mm, která je rovněž obsažena ve výkazu výměr VZT.

Otázka č. 3

Znění dotazu:

Prosím o informaci, zda ve dnech 22.4.2020 a 23.4.2020 proběhnou plánované prohlídky míst plnění výše uvedených veřejných zakázek, když nouzový stav a omezení volného pohybu osob, kvůli kterým byly termíny těchto prohlídek již opakovaně odkládány, bude trvat minimálně do 30.4.2020.

Znění odpovědi:

Prohlídky místa plnění proběhnou dle plánu, a to dne: **22. 4. 2020 od 9 hod.** Sraz účastníku prohlídky je před hlavním vchodem do objektu Nepomucká 139/1, Praha 5 Košíře.

Zadavatel již s ohledem na plánovaný harmonogram stavebních prací nemůže odkládat prohlídku, nicméně proto, aby mohla být zachována hygienická pravidla, proběhne prohlídka vždy pouze s jedním účastníkem, za něhož se dostaví jeden zástupce.

Účastníci se ideálně spojí se zástupcem zadavatelem (Bc. Pavel Vokoun – 605 205 077) pro přesný čas. V případě, že se účastník dostaví bez předchozí domluvy, bude muset počkat, až proběhne prohlídka před ním.

Michaela Švachová
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.