

V Praze dne 23.04.2020

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Otázka č. 1

Znění dotazu:

1. Předaná projektová dokumentace neobsahuje materiálovou specifikaci (včetně specifikace, zda půjde o napojované, či nenapojované profily) nových kastlových oken. Žádáme o doplnění.

Znění odpovědi:

Okna (kastlová) budou provedena:
Materiálovou specifikaci je tedy možné doplnit:

Prvky kování (kličky a rozvory, resp. pákové mechanismy výklopů u oken tělocvičny) je třeba ze stávajících oken demontovat, repasovat a poté osadit na nová okna. Chybějící kličky budou nahrazeny tvarovými kopiemi, ale vždy tak aby v jedné místnosti byly buď všechny kličky původní, nebo všechny kopie.

Zasklení oken:

- Vnější křídla zasklena izolačním dvojsklem 4/16/4 $u_g = 1,1 \text{ w m}^2/\text{k}$
- vnější křídla v 1.np budou mít vnější sklo nahrazeno bezpečnostním vrstveným sklem VSG 33.2/16/4 $u_g = 1,1 \text{ w m}^2/\text{k}$
- Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm

dřevěný masivní profil - nenapojovaný - smrk
nátěr syntetickou barvou na dřevo a kov s hedvábným leskem, která vytváří tvrdý, trvanlivý a omyvatelný povrch odolný vůči kondenzaci vody. Odstín NCS II – S 0502 Y, nejprve základ a následně dvě vrstvy vrchního emailu.

Viz také v tabulce vnějších výplní.

Michaela Švachová
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.