

V Praze dne 29.04.2020

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Otázka č. 1

Znění dotazu:

V tabulce skladeb konstrukcí, technické zprávě a výkazu výměr je uvedena ve skladbě SKo 01 povrchová úprava tenkovrstvá prstovitá omítka na bázi silikonové emulze. Použití dané omítky nelze splnit požadavek pro faktor difúzního odporu (μ) cca 20 – 30. Tento parametr splňuje omítka silikátová. Žádáme zadavatele o upřesnění jaký typ omítky, má být použitý, případně o změnu popisu příslušné položky.

Znění odpovědi:

Uvedený parametr faktor difúzního odporu z (μ) cca 20 – 30 u tenkovrstvé omítky na silikonové bázi splňují min. dva výrobky. Jeden výrobek s příměsí silikátu jako nadstavu pro využití nejvhodnějších vlastností fasádních stěrek. A jeden výrobek dle uvedeného popisu.

Součinitel difúzního odporu však není v souboru opatření na zájmovém objektu ten nejdůležitější faktor a lze upravit tento parametr v rozsahu 20-100. Omítkovina by měla mít difúzní odpor v tomto rozsahu. Je tedy přípustný rozsah výrobku např.: 90-100 nebo 30-50 atd.. Nepřipouští se hodnota difúzního odporu mimo toleranci meze. Pokud bude mít nějaká omítkovina nějakou unikátní vlastnost navíc (např. samočistící efekt, nano, příměs silikátu, atd... nemůže být tato omítkovina vyloučena.

Shrnutí požadavku:

HLAVNÍ PLOCHA: POVRCH Z PROBARVENÉ JEDNOSLOŽKOVÉ PASTOVITÉ TENKOVRSŤVÉ OMÍTKY SE TŘPITIVÝM EFEKTEM, URČENÉ DO EXTERIÉRU, STRUKTURA 2,0mm; SYSTÉMOVA SOUČÁST ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ETICS NA BÁZI SILIKONOVÉ EMULZE, MINERALNICH PLNIV, VLAKEN A PIGMENTU; ODOLNÁ PROTI ÚČINKŮM POVĚTRNOSTNICH VLIVŮ, VYSOCE VODOODPUDIVÁ, PAROPROUSTNÁ; FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU (μ) cca 20 - 100; SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI (11):cca 0,70 W/mK; PŘIDRŽNOST: > 0,3 MPa. DO MOKRÉ OMÍTKY PROVÉST STŘIKANI - SLIDA TRANSPARENTNÍ HRUBOST 1-3mm. ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA 0,3kg DLE HUSTOTY NÁSTŘIKU. NUTNO KONZULTOVAT S VÝROBCE PŘESNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. ODSŤÍN BARVY - PŘÍBLIŽNÁ BAREVNOST PÍSKOVA.

AKCENTY (ŠAMBRÁNY OKEN apod.):

POVRCH Z PROBARVENÉ JEDNOSLOŽKOVÉ PASTOVITÉ TENKOVRSŤVÉ OMÍTKY SE TŘPITIVÝM EFEKTEM, URČENÉ DO EXTERIÉRU, STRUKTURA 2,0mm; SYSTÉMOVA SOUČÁST ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ETICS NA BÁZI SILIKONOVÉ EMULZE, MINERALNÍCH PLNIV, VLAKEN A PIGMENTU; ODOLNÁ PROTI ÚČINKŮM POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ, VYSOCE VODOODPUDIVÁ, PAROPROPUSTNÁ; FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU (μ) cca 20 - 100; SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI (11): cca 0,70 W/mK; PŘIDRŽNOST: > 0,3 MPa. DO MOKRÉ OMÍTKY PROVÉST S1TŘIKANI - SLIDA TRANSPARENTNÍ HRUBOST 1-3mm, PŘIBLIŽNÁ BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ

SOKL 1.NP A 1.PP (PO ŘÍMSU):

PROBARVENÁ ŠKRÁBANÁ STŘEDNĚZRNITÁ OMÍTKA, PRŮBĚŽNÉ NAPOJENÍ NA SOKL NAD TERÉNEM. MINERÁLNÍ OMÍTKA NA BÁZI CEMENTU, VÁPENNÉHO HYDRÁTU, OSTŘE TŘÍDĚNÝCH VÁPENCOVÝCH DRTÍ, VYSOCE HODNOTNÝCH BAREVNÝCH PIGMENTŮ A MODIFIKAČNÍCH PŘÍRAD, SLÍDY. OMÍTKA JE URČENA K ÚPRAVĚ POVRCHU VNĚJŠÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, I K ÚPRAVĚ TRADIČNÍCH JÁDROVÝCH OMÍTEK UPRAVENÝCH PRO BŘIZOLIT NEBO K RENOVACÍM STARÝCH BŘIZOLITŮ. PŘI POUŽITÍ NA VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY, ZVLÁŠTĚ NA OSLUNĚNÉ PLOCHY, SE DOPORUČUJE POUŽÍVAT POUZE ODSŤÍNY S KOEFICIENTEM HBW MINIMÁLNĚ 30. DLE INFORMACÍ VÝROBCE: ZAPUŠTĚNÝ BOX NA ROLETY/ŽALUZIE, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ OBVODOVÉHO ZDIVA, MUSÍ BÝT PROVEDEN Z IDENTICKÉHO ZDÍČÍHO MATERIÁLU JAKO OBVODOVÁ ZEĎ, VE KTERÉ JE UMÍSTĚN. POMĚR VODY JE 5 LITRŮ NA 1 PYTEL (30 KG). POMĚR VODY VÝRAZNÝM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJE BAREVNOST OMÍTKY, PROTO JE NUTNÉ, ABY POMĚR VODY PŘIDÁVANÝ DO OMÍTKY BYL STRIKTNĚ DODRŽOVÁN PŘI KAŽDÉ NOVĚ MÍCHANÉ DÁVCE! POMĚR VODY SE MŮŽE VÝRAZNĚ MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNKÁCH. ODSŤÍNY BARVY - PŘIBLIŽNÁ BAREVNOST CEMENTOVÁ OMÍTKA – VZORKY V ROZSAHU ODSŤÍNŮ VZORNÍK WEBER.TOP – SU8C /I, SU3E /I

Michaela Švachová
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.