

V Praze dne 12.05.2020

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

**Otázka č. 1**

Znění dotazu:

Ve výkazech výměrech na okna jsou v dílu 64 položky „Osazení rámců okenních“ a v dílu 766 položky „Montáž oken dřevěných“. Podle nás jde o duplicitní položky a mělo by být obsaženo pouze jednou. Prosíme o opravu výkazů popřípadě upřesnění, jaké práce mají jednotlivé položky konkrétně obsahovat.

Znění odpovědi:

Položky v dílu 64 představují osazení jen samotných okenních rámců, kdežto položky v dílu 766 představují okenní křídla, která se osazují do již zabudovaných rámců V rozpočtu toto bylo rozděleno, protože se jedná o složitější okna.

Michaela Švachová  
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.