



TABULKA MÍSTNOSTÍ	
MÍSTNOST	
I.NP - NOVÝ STAV	
I.01	ZÁDVEŘÍ
I.02	HALA
I.03	HERNA
I.04	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - DĚTI

### LEGENDA SVÍTIDEL:

- A– LED svítidlo zavěšené, 5200/840, 35W, 4280lm
- B– LED svítidlo kruhové přisazené, 3600/840, 27W, 2930lm
- NZ– integrovaný nouzový zdroj 1h

### ZNAČENÍ:

#### ZNAČENÍ SVÍTIDEL

- 1 A 1 a Část přepínače (a,b)
- Číslo spínače
- Typ svítidla
- Číslo okruhu

#### ZNAČENÍ SPÍNAČŮ

- 1/1 a Část přepínače (a,b)
- Číslo spínače
- Číslo okruhu

### LEGENDA ZNAČEK – SLABOPROUD:

- DT zásuvka jednonásobná datová 1xRJ45 cat.6
- přístroj domovního telefonu
- autonomní hlásič kouře
- zvonkové tablo – nové
- el. otvírač

### Poznámka:

Nouzové zdroje označené jako N budou zapojeny do nejbližší krabicové rozvodnice na stejném okruhu trasy nejsou zakresleny

### LEGENDA ZNAČEK–silnoproud:

- XC 1x zásuvka jednonásobná ~230V/16A s přep. ochranou
- XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
- XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku
- vypínač jednopólový řazení 1
- vypínač sériový řazení 5
- přepínač střídavý řazení 6
- vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
- stávající rozvaděč pro 1.NP
- společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- kabelová trasa – zásuvkové rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou
- kabelová trasa – světelné rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMATICKÝ ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM  
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

NÁZEV  
MŠ PRAHA 5 - SMÍCHOV, PODBĚLOHORSKÁ 2185/1,  
STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR BYTU ŠKOLNÍKA

MÍSTO  
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 2185/1  
k.ú. Smíchov (729051), p.č. 3981

STUPEŇ PD

### DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKT Č. 0520 DATUM 05 / 2020

INVESTOR  
Městská část Praha 5  
Mgr. Renáta Zajíčková, starostka  
Náměstí 14.října,  
150 22 Praha 5 - Smíchov

GENERÁLNÍ PROJEKTANT  
HLAVNÍ ARCHITEKT  
ING. ARCH. JAROSLAV ŠÍMEK  
HIP  
ING. MARIE VALTROVÁ  
PROJEKTANT ČÁSTI PD  
Bc. Pavel Bohuněk  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
Bc. Pavel Bohuněk  
VYPRACOVAL  
Bc. Pavel Bohuněk  
KONTOLOVAL  
Patrik Schoř

**ARCH  
ZONE**  
ARCHITECTS  
ARCHZONE architects, s.r.o.  
U Průhonu 5  
170 00, Praha 7 Holešovice  
www.archzone.cz

ČÁST Č./ NÁZEV  
D.I.4.f ELEKTROTECHNIKA

VÝKRES Č./ NÁZEV  
D.I.4.f.04 Elektroinstalace I.NP

FORMÁT A3  
MĚŘÍTKO 1:75  
REVIZE 00  
PARÉ Č.