



**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**

**VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6**

Vaše zpráva č.j.: 18070051

Naše značka: 3568/18/2/02/Ma

V Praze dne: 25.7.2018

Vyřizuje: Ing. Matůšková/263

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 Hlubočepy
Projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení vodního díla - LT
Stavebník: MČ Praha 5

V rámci rekonstrukce objektu jídelny bude stávající odlučovač tuků nahrazen odlučovačem novým, velikosti NS 4 na předčištění odpadních kuchyňských vod z přípravy 650 jídel z den. Tyto vody budou dále společně se splaškovými vodami a dešťovými vodami z objektu napojeny stávající přípojkou do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu DN 250 v ulici Pod Žvahovem.

Pražská vodohospodářská společnost a. s. (dále jen PVS) s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení, z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl. m. Prahy, souhlasí s následujícími připomínkami:

- V rámci stavby je nutné dořešit a ověřit průběh areálové splaškové a dešťové kanalizace. Ke kolaudaci stavby bude předložen projekt skutečného provedení.
- Vzhledem k tomu, že bude stávající odlučovač zrušen / demontován / demolován, bude ke kolaudaci stavby předložen způsob odstranění betonové kontrakce, způsob zasypání inertním materiálem apod.
- Vody předčištěné v odlučovači tuků a vypouštěné do kanalizace budou svou kvalitou splňovat limity dané kanalizačním řádem.
- Funkčnost předčisticího zařízení v provozu bude prokazována odběrem a následnou analýzou vzorků s četností min. 1x za 3 měsíce, tj. celkem 4 rozbory ročně. Akreditovanou laboratoří budou stanovovány NL a ukazatel tuky a oleje.
- V provozu nesmí být používán drtič odpadků, neboť odpady at' ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. „suchou cestou“, nejsou odpadními vodami, tudíž je není možné likvidovat do kanalizace.
- Podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu je vypracování provozního řádu, ve kterém bude stanovena četnost kontrol odlučovače, vyvážení usazených kalů a odloučených tuků specializovanou firmou, četnost odběru vzorků předčištěných vod, situace kanalizace, jmenovitě obsluha odlučovačů atd.
- Předložená projektová dokumentace neřeší nakládání se srážkovými vodami, viz. znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zejména se zněním §5:

(3) Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem.

PD si ponecháváme pro služební potřebu.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne jeho vydání.

S pozdravem


PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLUČNOST a.s.
Ústřední dílna rozvoje
250 01 Praha 1
Ing. Julie Nováková
IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112
Tel.: 251 170 225 -201-