



Váš dopis zn.

Ze dne 17. 7. 2018

Naše značka **PVK 39477/OTPČ/18**

Vyřizuje Petra Heizmanová  
Operativní útvar provozního ředitele  
Dykova 3, Praha 10

Tel. / fax 221 501 120

E-mail petra.heizmanova@pvk.cz

Datum 1. 8. 2018

VPÚ DECO Praha a.s.  
Podbabská 1014/20

160 00 Praha 6

**ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 Hlubočepy –  
rekonstrukce objektu, parcelní č. 467/13, 467/14, 467/15, 468/2 a 465/7**

Stavebník: Městská část Praha 5, Nám. 14. Října 138/14, Praha 5

Předmětem předložené PD územní rozhodnutí a stavební povolení jsou stavební úpravy pro zlepšení provozu celého objektu, kompletní rekonstrukce, rozšíření jídelny, vybudování venkovního hygienického zařízení u hřiště, nového areálového vodovodu, areálové splaškové/dešťové kanalizace včetně vsakovacího zařízení.

Zásobování objektů vodou bude zajištěno napojením na areálový rozvod vody – objekt je zásobován vodou stávající vodovodní přípojku 90PE napojenou na vodovodní řad 150 L v ulici Pod Žvahovem. Stávající kanalizační přípojka není v našich dostupných podkladech, zákresech sítí geodeticky zaměřena. Do stávající vodovodní a kanalizační přípojky nebude v rámci této akce nijak zasahováno.

Odběrné místo je evidováno pod technickým č. odběru 303868-44 vodné, stočné, srážky.

Podmínkou našeho souhlasného stanoviska je kladné vyjádření správce sítí Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k navýšení potřeby vody, odvodu splaškových a dešťových do/z areálu.

Pražské vodovody a kanalizace a.s. jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy, není účastníkem územního a stavebního řízení a neprovádí kontrolu staveb vnitřních instalací vodovodů a kanalizací a ani jí to dle příslušných právních předpisů nepřísluší. **Za posouzení dostatečné kapacity stávající vodovodní a kanalizační přípojky a vnitřního rozvodu vodovodů a kanalizací s ohledem na potřebu vody a odvádění odpadní vody do/z celého objektu zodpovídá projektant, který případně navrhne rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky.**

Projektovou dokumentaci vracíme s tím, že upozorňujeme na dodržení ČSN EN 806– Vnitřní vodovody, ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace a dalších doplňujících norem a vyhlášek. U rekonstrukcí suterénních prostor připomínáme, že kanalizačním potrubím chráněným proti zpětnému vzduť se nesmí odvádět odpadní vody z ploch, zařizovacích předmětů a zařízení, která jsou nad nejvyšší hladinou zpětného vzduť ve stoce.

S pozdravem

Ing. Michal Vyskočil  
manažer operativního útvaru provozního ředitele

**Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**  
**102 00 Praha 10, Ke Kablu 971**

**Úsek provozního ředitele**

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  
Sídlo: Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10  
Kontaktní centrum: 840 111 112  
E: info@pvk.cz, www.pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.  
IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635