



HZSAX00BU6OS

Č.j.: HSAA- 5187-3/2018

Váš dopis zn.:

Počet listů: 1

Přílohy:

V Praze dne: 22.5.2018

VPÚ DECO PRAHA a.s.

p. T. TypI

Podbabská 1014/20

160 00 Praha 6

Vyřizuje za PO: mjr. Ing. Jan Havlina, tel.: 950857501, e-mail: jan.havlina@hzspraaha.cz

Vyřizuje za OOB: por. Zdena Chmurovská DiS., tel.: 950 857 510

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Název stavby: Rekonstrukce objektu ZŠ a MŠ
Místo stavby: Praha 5, Hlubočepy, parc. č. 465/7, 467/13,14,15, 468/2, čp. 463, Pod Žvahovem 21
Stavebník: MČ Praha 5, nám 14. října 1381/4, Praha 5
Zpracovatel PBR: Ing. Jan Vodehnal z 04/2018
Předložena dokumentace pro: územní a stavební řízení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (dále jen „HZS hl. m. Prahy“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou projektovou dokumentaci předloženou dne 27.4.2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné koordinované závazné stanovisko s podmínkami:

Podmínky:

Na střeše objektu dotčeného stavbou je umístěna elektronická siréna, která je zapojena do jednotného systému varování a vyznění. Na základě § 23 odst. 2 písm. c) a d) a § 25 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, je nutné zachovat funkčnost sirény po celou dobu stavebních úprav.


Odůvodnění:

HZS hl. m. Prahy vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

• Požárně bezpečnostní řešení

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS hl. m. Prahy k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje mimo uvedené podmínky obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
15


mjr. Ing. Jan Havlina
vedoucí oddělení prevence pro
Prahu 5, 13, 16 a 17