



LEGENDA ZNAČEK ESIL:

- rozvaděč RMS\*
- vypínač č.1/0
- vypínač č.1 230V /16A krytí IP20
- vypínač č.1 230V /16A krytí IP44
- vypínač č.6 230V /16A krytí IP20
- dvojnásobná zásuvka 230V /16A krytí IP20
- jednonásobná zásuvka 230V /16A krytí IP20
- vývod 230V pro napájení technologií a okruhů
- stropní box vybaven zásuvkou 3x 230V / 10A IP20 a 2x datovou zásuvkou s konektorem RJ45
- prosvětlená piktogramová svítidla LED, v. 2500 nad podlahou 230V / LED, s kompaktní zdrojem a aku-baterií, 1h náhradního provozu
- protipanické svítidlo LED, v. 2500 nad podlahou 230V / LED, s kompaktní zdrojem a aku-baterií, 1h náhradního provozu
- motor

LEGENDA ZNAČEK SVITIDEL:

- S2 6 \* VM Elektro s.r.o. VML 329 PT VML 329 PT (3443 lm; 28.0 W)
- S3 27 \* VM Elektro s.r.o. VML 351 PT VML 351 PT (5740 lm; 50.2 W)
- K 12 \* Fosnova srl Tortuga LED 28W 4000k CLD CELL Tortuga (2330 lm; 28.0 W)
- R 8 \* VM Elektro s.r.o. 146/2015/12/SL STZ VML 447 KO (4315 lm; 46.8 W)

ČÍSLO	NÁZEV	lm²	STĚNY/STROP	PODLAHA
2.01	2.NP-CHODBA	####	MALBA/MALBA	VYSPRAVENÍ STĚN A STROPU
2.02	CHODBA	####		NÁSTĚN OHLAVÍ DO VÝŠE 1,5m; OKRAJ STUPNÍ SCHODIŠTĚ
2.03	WC DÍVKY	###		
2.04	WC CHLAPCI	####		
2.05	WC INV.	###		
2.06	SCHODIŠTĚ	####		
2.07	SPECIALIZOVANÁ UČEBNA-VÝTVARNÁ	####		
2.08	KABINET	####		
2.09	UČEBNA	####		
2.10	UČEBNA	####		
	CELKEM	#####		

PROSTORY ŘEŠENÉ

objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

NÁM. 14. ŘÍJNA 1381/4  
PRAHA 5, PSČ 150 22

GENERALNÍ PROJEKTANT

VPÚ

VPÚ DECO PRAHA a.s.

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ  
A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE  
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

S-JTSK

± 0,000 = 224,67 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE

CERTIFIKÁT ISO 9001  
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBAŘSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6

DČ CZ60193280  
www.vpupraha.cz

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLA

HLIN. PROJEKTU

Alois Vögner

Alois Vögner

Ing. Miroslav Semerád

Ing. Jan Polívka

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0480-00/20

DOKUMENTACE DSP

MĚŘITKO 1:50

DATUM 04.2018

POČET FORMÁTŮ A4

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21,  
PRAHA 5-Hlubočepy-rekonstrukce objektu  
SO 110 - Hlavní budova  
J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

ČÁST D  
PŮDORYS 2.NP

ČÍSLO PŘÍLOHY 2-5  
KÓD ZSK\_DSP\_D\_110\_000\_P01

OSAH PŘÍLOHY

ČÍSLO KOPIE

DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘESLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, Ó JEHO ČÁST, MÁŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŮŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.