



PLZEŇSKÁ 442/211 PRAHA 5 KOŠÍŘE  
**BYT Č. 21/29 2.NP**  
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5  
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B, PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV  
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.  
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT OTO PAPOUŠEK  
DÍLČÍ ČÁSTI: OP ELECTRIC S.R.O.  
JANA ŠTASTNÉHO 593, 252 10 MNÍŠEK POD BRDY

### JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ČÁST:

#### D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:

## VÝKAZ VÝMĚR

DATUM: 02 2020  
MĚŘÍTKO: -

ČÍSLO VÝKRESU:

# D.1.4.4.02

NÁZEV POLOŽKY	M. J.	POČET M. J.
<b>SVÍTIDLA</b>		
A - Svítidlo přisazené, interiérové, 230V, LED 20W, 3000K, IP20	ks	1
<b>PŘÍSTROJE</b>		
Vypínač jednopólový 10A/250V, pod omítku, IP20	ks	2
Přepínač střídavý 10A/250V, pod omítku, IP20	ks	2
Zásuvka jednoduchá 16A/230V, pod omítku, IP20	ks	15
Zásuvka strukturované kabeláže	ks	1
Zásuvka společné televizní antény	ks	1
Opticko-kouřové čidlo autonomní	ks	1
Domovní telefon	ks	1
Zvonkové tlačítko	ks	1
<b>INSTALAČNÍ MATERIÁL</b>		
Krabice přístrojová	ks	22
Krabice odbočná	ks	6
Svorka WAGO	ks	85
<b>KABELY</b>		
1-CYKY 3x1,5	m	90
1-CYKY 3x2,5	m	210
1-CYKY 4x10	m	10
1-YY 1x16	m	10
1-YY 1x4	m	20
Kabel JYTY 4x1	m	10
Kabel KOAX	m	20
Kabel UTP	m	40
<b>ROZVADĚČE</b>		
RE - Dozbrojení stávajícího rozváděče RE, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	kpl	1
RB - Přisazený plastový rozváděč, rozměry ŠxVxH 400x800x100mm/4x14 mod., krytí IP30, napěťová soustava 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	kpl	1
<b>INŽENÝRSKÁ ČINNOST</b>		
Revize	kpl	1
Realizační/výrobní dodavatelská dokumentace	kpl	1
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1
<b>OSTATNÍ</b>		
Drobný montážní materiál	kpl	1
Prostupy a požární ucpávky	kpl	1