

**Mobilní chladicí jednotka bude splňovat základní požadavky pro provoz mobilního ledového kluziště (dále jen „kluziště“) a to především:**

- mobilní chladicí jednotka bude nová (nepoužitá), zadavatel nepřipouští dodávku použité, byť repasované mobilní chladicí jednotky
- jednotka zajistí zaledování ledové plochy o rozměrech 10 m x 20 m;
- jednotka bude kompatibilní se stávající technologií, kterou již MČ Praha 5 disponuje (viz inventurní soupis příslušenství kluziště – příloha č. 2);
- jednotka musí být schopna v provozu a uchládit ledovou plochu kluziště do +15°C;
- provoz chladicí jednotky by měl být přiměřeně hlasitý a měl by být co nejvíce energeticky úsporný v návaznosti na rozměrech kluziště.

**Prodávající je před dodáním mobilní chladicí jednotky povinen prověřit, zdali se v místě plnění (Náměstí 14. října, přesné umístění viz plánek příloha č. 3) nachází odpovídající kapacita odběrného místa. V místě plnění se nachází odběrné místo o kapacitě 3x100A.**

Zadavatel požaduje dvouletou záruční dobu na mobilní chladicí jednotku i její příslušenství. Po dobu záruční lhůty veškeré poruchy hradí prodávající. Poruchou se rozumí nefunkčnost v rámci opotřebení či jiného objektivní důvodu, nikoliv poruchou na základě neodborného zacházení s chladicí jednotkou.

Spolu s chladicí jednotkou Zadavatel poptává i příslušenství chladicí jednotky, které je nezbytné k propojení jednotky s technologií, jež vlastní MČ Praha 5 a s touto technologií tak musí být vše kompatibilní (viz inventurní soupis – Příloha č. 2).

Přesně se jedná o pořízení následujícího příslušenství:

- Vysokotlaké hadice – musí být kompatibilní mezi chladicí jednotkou a stávající technologií chladicího systému kluziště;
- Osazení;
- Sada těsnění;
- Spojovací materiál včetně šroubení;
- Napájecí kabely nezbytné pro zapojení chladicí jednotky do odběrného místa elektrické energie, event. do rozvaděče. Odběrné místo, ze kterého musí být chladicí jednotka napájena je 8110967388.
- Případně další příslušenství, které je nezbytné pro zprovoznění chladicí jednotky do provozu a k napojení do příslušenství, jež má MČ Praha 5 k dispozici, tak aby se mohlo celé kluziště uvést do provozu.

Servis:

V případě poruchy je prodávající povinen po dobu záruční doby zajistit autorizovaný servis mobilní chladicí jednotky co se týká náhlé poruchy nezpůsobené lidským faktorem, ale opotřebením či jinými faktory, které nemohl ovlivnit kupující ani provozovatel kluziště a to tak aby nebyl významně omezen provoz kluziště. Servis v tomto případě v rámci dvouleté záruky mobilní chladicí jednotky kupující ani provozovatel kluziště nehradí. V případě, že porucha

byla způsobena neodborným zacházením (např. člověkem neproškoleným), pak servis hradí kupující nebo provozovatel kluziště.

První instalace:

Před zahájením sezóny 2020/2021 prodávající na své náklady zprovozní jím dodanou mobilní chladicí jednotku a to ve spolupráci s provozovatelem kluziště. Jemu také prodávající předá veškeré informace o provozu a proškolí personál kluziště. Proávající též předá i manuál k mobilní chladicí jednotce a telefonní kontakt na osobu, která zajistí případný servis. Proávající po celé dva roky musí poskytovat bezplatné telefonické poradenství kupujícímu a provozovateli kluziště.