

Příloha č. 2 ZD: Komponenty mobilního ledového kluziště ve vlastnictví MČ Praha 5

1. soustava hrazení (mantinely) - mantinely ocelové konstrukce, žárový zinek o rozměrech 2x1 m, v celkové délce 60 m z polykarbonátu, síle 4mm, transparentní, madlo červené, okapová hrana modrá;
2. chladicí systém G3 - soustava trubek o průměru 16 mm a délce 2200 m, 2 distributorů (každý o délce 10 m) včetně šroubení a systémových desek pro uchycení trubek v počtu kusů 198;
3. vodotěsná fólie, šedá, tl. 0,5 mm. Jedná se o fólii PASTEL TE 62, o rozměrech 21 x11 m, hmotnost 620g/m²;
4. expanzní nádoba na 600l chladicí kapaliny.

Veškeré shora uvedené komponenty, které má MČ Praha 5 již ve vlastnictví, jsou v současné chvíli uskladněny ve 2 skladových kontejnerech na adrese Klikatá 1238/90C, Praha 5.

Skladové kontejnery po dobu provozu kluziště mohou sloužit jako pokladna a prostor pro půjčování/uskladnění bruslí.

Komponenty, které budou dodány před montáží kluziště (nejpozději 23. 11. 2020) – není předmětem této veřejné zakázky.

1. Mobilní chladicí jednotka o odpovídajícím výkonu k ochlazení kluziště o rozměrech 10 x 20 m včetně následujícího příslušenství ke chladicí jednotce:
 - Vysokotlaké hadice – kompatibilní mezi chladicí jednotkou a stávající technologií.
 - Osazení
 - Napájecí elektrické kabely nezbytné pro zapojení chladicí jednotky do odběrného místa elektrické energie, event. do rozvaděče
 - Spojovací materiál včetně šroubení

Výběrové řízení na dodavatele mobilní chladicí jednotky probíhá souběžně s tímto výběrovým řízením.

2. Chladicí kapalina – Glykol: monoethylenglykol, - 25°C.