












	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ - řazení č. 1
	SPÍNAČ S TŘÍDÁVÝ - řazení č. 5
	SPÍNAČ S TŘÍDÁVÝ - řazení č. 6
	B-S TROPNÍ VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVÍTLIDLA VČ. DODÁVKY SVÍTLIDLA
	A-VÝVOD NA STĚNU PRO PŘIPOJENÍ SVÍTLIDLA VČ. DODÁVKY SVÍTLIDLA
	MÁSTĚNNÉ SVÍTLIDLO SE SAMOSTATNÝM VYPÍNAČEM - LED 10W
	C-STROPNÍ SVÍTLIDLO, IP44, třída
	ELEKTROMONTAŽNÍ KABEL CRY-J 3x2,5 mm² UL. POD OMÍTKOU
	JEDNOMÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50Hz, 16A, IP20
	JEDNOMÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50Hz, 16A se svodičem přepětí třída
	VENTILÁTOR - DODÁVKA VZT, OVLÁDANÝ TL. PŘED KOUPELNOU A NA WC
	AUTONOMNÍ DETEKTOR KOUŘE
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ - spínání ventilátoru s doběhovým relé DT4

Rozvodná soustava : 1NPE Ac 50Hz 230V / TN - C - S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000 - 4 - 41
Účinní vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 - 3 : prostřední normální

1. JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU

- č. autorizace: AE 551/2020



AKCE			
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.9			
Na Neklaně 1299/30, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.		Č.ZAK.
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5		849
GENERALNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.		DPS
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00		1:50
ODP. PROJEKTANT	Eliška Hezínová		DATUM
	FORMÁT		05/2020
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	3x A4
VYPRACOVAL	Eliška Hezínová	D.1.4e EL.SILNOPROUD	SO-01
VÝKRES			Č.v./Č.REV.
PŮDORYS ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD			02/0