

Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:
"Vybudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5 - Smíchov"

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 09. 12. 2020 žádost o objasnění zadávací dokumentace. Zadavatel tedy poskytuje účastníkům toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1.

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
výkaz výměr obsahuje položku: 62 K OST00102 Dodávka a montáž hasicí přístroj - viz. PBŘS soubor 2,000

Bohužel jsme v PD nikde nedohledali zmiňované PBŘ.
Poprosíme o jeho doplnění.

Odpověď č. 1:

Zadavatel v souvislosti s dotazem přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 zveřejňuje požadované PBŘ.

Zadavatel dále uvádí, že pro nový výtah bude umístěn na každém patře před šachetními dveřmi jeden přenosný hasicí přístroj (PHP 55B).

Příloha: Vysvětlení a doplnění Zadávací dokumentace: PBŘ výtahová plošina Bieblova

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 se Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, která je nově stanovena **do 15. 12. 2020 do 10:00 hodin**, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.

V Praze dne 10. 12. 2020