



LEGENDA:

- ① (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)
NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV
OBSAH ZÁSOBNÍKU 300 l
- ② EXPANZNÍ NÁDOBA NA PITNOU VODU O OBJEMU 33 LITRŮ/10 BAR
- ③ CÍRKULAČNÍ ČERPADLO DN20, 1–4M, PRO CÍRKULACI TEPLÉ VODY
- ④ PRŮTOČNÁ ARMATURA FLOWJET – 3/4"
- ⑤ TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
MT 52 SD – 25

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ PITNÁ VODA
- CÍRKULACE
- TV

VYPRACOVAL:	Ing. Viktor Kouřilek	Ing. Viktor Kouřilek tepelná technika Nad Palatou 3055/1, 150 00 Praha 5 provozovna: Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 projekty@viko-praha.cz mob. 602 292 719	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Viktor Kouřilek		
INVESTOR:	Městská část Praha 5, nám.14.října č.4, Praha 5		
MÍSTO STAVBY:	ZŠ Waldorfská, Butovická 228/9, Praha 5 – Jinonice		
AKCE: VÝMĚNA ZDROJE TEPLA		DATUM:	12/2020
PROFESE: D.1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		MĚŘÍTKO:	–
OBSAH: SCHEMA ZAPOJENÍ TV		STUPEŇ:	DPS
		PŘÍLOHA:	Č. PARÉ
		D.1.4.1.3	