



Váš dopis č. j.: sine
Naše č. j.: HSHMP 28033/2020
Spis. Zn.: S-HSHMP 28033/2020
Vyřizuje: Ing. Martina Uchytlová
Tel.: 233 087 757
E-mail: martina.uchytlova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 22. 5. 2020
Počet listů/příloh: 2/0

Ing. Vlastimil Jílek
Bianco architects, s.r.o.
U Lužického semináře 97/18
118 00 Praha 1 – Malá strana

ID schránky: *xdnss3x*

Závazné stanovisko k dokumentaci ke stavebnímu povolení na stavbu „Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov – PD Krškova 807/21, Praha 5 – Hlubočepy, k. ú. Hlubočepy [728837]“

Na základě žádosti spol. Bianco architects, s.r.o., U Lužického semináře 97/18, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, IČO: 03562077, doručené dne 15. 5. 2020, která zastupuje Městskou část Praha 5, Náměstí 14. října 4, Praha 5, IČO: 00063631, dle plné moci ze dne 3. 2. 2020, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) a § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k dokumentaci pro vydání stavebního povolení na stavbu „Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. Slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov – PD Krškova 807/21, Praha 5 – Hlubočepy, k. ú. Hlubočepy [728837]“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení na stavbu „Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. Slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov – PD Krškova 807/21, Praha 5 – Hlubočepy, k. ú. Hlubočepy [728837]“
se s o u h l a s í.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky: před započetím užívání stavby

1. doložit protokolem z měření, že hlučnost způsobená provozem stacionárních zdrojů (klimatizační jednotky) ve vnitřním a venkovním chráněném prostoru stavby a ve venkovním chráněném prostoru nejbližších okolních staveb nepřekračuje hygienické limity hluku s korekcí na druh chráněného prostoru a denní/noční dobu.

Odůvodnění:

Zpracovatelem předložené dokumentace je spol. Bianco architects, s.r.o., U Lužického semináře 97/18, 118 00 Praha 1, IČO: 03562077, v 04/2020 pod č. zak. bez uvedení, č. paré 5. Dokumentace řeší výměnu oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů, přemístění klimatizačních jednotek, zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov.

Projekt předpokládá demontáž a zpětnou montáž venkovních klimatizačních jednotek, s možností přesunutí těchto jednotek na střechu objektu v maximální možné míře. Současně s demontáží klimatizačních jednotek bude provedena výměna propojovacího potrubí mezi venkovní jednotkou a vnitřními splity, podobně bude naloženo s elektroinstalací.

Stavební práce se budou řídit nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, k čemuž se stavebník zavazuje v Souhrnné technické zprávě v bodě B.8.d.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu je v souladu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví. Z důvodu ochrany obyvatel okolních chráněných objektů HSHMP stanovuje výše uvedenou podmínku a opírá se o požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 11 a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Ing. Martina Uchytlová

pověřená zastupováním vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

Příloha: Dokumentace k vyzvednutí na podatelně HSHMP – pobočka Západ do 2 měsíců od doručení.