



LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA
420.1	VSTUPNÍ CHODBA	8,1	2,40	MARMOLEUM
420.2	OBÝVACÍ POKOJ+KK	33,0	2,56	DŘEVĚNÁ PODLAHA
420.3	KOMORA 1	1,9	2,40	MARMOLEUM
420.4	POKOJ	15,2	2,56	DŘEVĚNÁ PODLAHA
420.5	POKOJ	12,5	2,56	DŘEVĚNÁ PODLAHA
420.6	WC	1,3	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
420.7	KOUPELNA	3,2	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
420.8	KOMORA 2	0,9	2,56	MARMOLEUM

Elektroinstalace dle ČSN 33 2130
Pospojování dle ČSN 33 2000-7-701

Rozvodná soustava : 1NPE Ac 50Hz 230V / TN - C - S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000 - 4 - 41
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 - 3 : prostředí normální

POZNÁMKA

č.autorizace: AE 551/2020

1.

JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ
2.

KÓTY UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝVODŮ JSOU ORIENTAČNÍ - NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍCH VÝROBČÍCH
3.

SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MIN. 3%. INSTALACE VODY A KANALIZACE VEDENÉ VE ZDUVU BUDOU VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ PROSTUPY DRÁŽKY, POKUD JE TO MOŽNÉ.

LEGENDA

	ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYKY-J 3x1,5 UL. POD OMÍTKOU
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ - řazení č. 1
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 5
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 6
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ - řazení č. 7
	B-STROPNÍ VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVÍTIDLA vč. DODÁVKY SVÍTIDLA
	A-VÝVOD NA STĚNU PRO PŘIPOJENÍ SVÍTIDLA vč. DODÁVKY SVÍTIDLA
	LED SVÍTIDLO S VYPÍNAČEM 10W - Ganys TL 2016-42
	VÝVOD PRO SVÍTIDLO
	ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYKY-J 3x2,5 mm² UL. POD OMÍTKOU
	JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50HZ, 16A, IP20
	JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50HZ, 16A se svodičem přepětí tří.D
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ K CENTRÁLNÍMU VENTILÁTORU

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.1125/20		P H A	
		Zahradníčkova 1125/16, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	08/2021		
ODP. PROJEKTANT	Eliška Hezinová	FORMÁT	2xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Eliška Hezinová	D.1.4e EL.SILNOPROUD			
VÝKRES			Č.v./Č.REV.		
PŮDORYS ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD			02/0		