

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Název zakázky	„Bydlení pro seniory se sociální službou Hlubočepy“
Název zadavatele	městská část Praha 5
IČO	00063631
Adresa sídla	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 22. 12. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

Prosíme o doplnění projektové dokumentace elektroinstalace o knihu svítidel.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 31 (dotazu č. 1)

Použitá svítidla jsou dostatečně popsána v legendě výkresů elektroinstalace. Přesnější popis nelze doplnit bez konkretizace daného dodavatele. Konkrétní výrobek bude předmětem vzorkování.

Dotaz č. 2

Dále prosíme o upřesnění hodnoty hlavního jističe v rozvaděči ER.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 32 (dotazu č. 2)

Navržené jištění v rozvaděči ER je 3x125A. Viz technická zpráva části elektroinstalace.

Dotaz č. 3

U rozvaděče RSM je podružné měření, nebo zajišťuje PRE?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33 (dotazu č. 3)

U rozvaděče RSM v technické místnosti je podružné měření. Viz technická zpráva části elektroinstalace.

Dotaz č. 4

U všech rozvaděčů je požadováno zapuštěné nebo nástěnné provedení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 34 (dotazu č. 4)

Mimo rozvaděč ER, zapuštěný v opěrné zdi, je možné nástěnné provedení ostatních rozvaděčů.

Dotaz č. 5

Prosíme o upřesnění povrchů z teraca. Obklady stupňů jsou uvažovány z dlaždic nebo se jedná o obkladovou bezespárou tvarovku tvaru „L“ ?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 35 (dotazu č. 5)

Obklady stupňů z terasa jsou uvažovány deskové (nástupnice + podstupnice).

V Praze 28. 12. 2021

**JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
zástupce zadavatele**