

Zadavatel:

Městská část Praha 5

se sídlem nám. 14. října 4

150 22 Praha 5

IČO: 000 63 631

DIČ: CZ00063631

Veřejná zakázka:

„ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru“

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru“ (dále jen „VZ“), kterou zahájil zadavatel Městská část Praha 5, se sídlem Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ: 150 22, formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 15. 02. 2022 na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.praha5.cz>. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel dle ustanovení § 98 zákona, a to na základě dotazů doručených dne 10. 03. 2022 a dne 14. 03. 2022.

Znění dotazu č. 1:

V předaných podkladech ve VV je uvedena následující specifikace svítidel:

1. Ozn. C1 - viz kniha svítidel ks 32
2. Ozn. C3 - viz kniha svítidel ks 14
3. Ozn. T1 - viz kniha svítidel ks 68
4. Ozn. S3 - viz kniha svítidel ks 27
5. Ozn. S5 - viz kniha svítidel ks 4
6. Ozn. S6 - viz kniha svítidel ks 6
7. Ozn. Z1 - viz kniha svítidel ks 15
8. Ozn. Z4 - viz kniha svítidel ks 4
9. Ozn. N1 - viz kniha svítidel ks 2

- 10. Ozn. N2 - viz kniha svítidel ks 4
- 11. Ozn. N3 - viz kniha svítidel ks 11
- 11. Ozn. P1 - viz kniha svítidel ks 5
- 12. Ozn. P2 - viz kniha svítidel ks 15

V projektové dokumentaci ovšem chybí kniha svítidel. Prosím o její doplnění.“

Odpověď č. 1:

Zadavatel v souladu se zněním dotazu účastníkům poskytuje knihu svítidel.

Znění dotazu č. 2:

V soupisu prací Elektro silnoproud žádáme o doplnění přehledového schématu k položce uvedené níže, protože v projektové dokumentaci se nenachází.

		Náhradní zdroj		
2.		Rozvaděč RUPS s propojením a vazbou na UPS	kpl	1

Odpověď č. 2:

Rozvaděč RUPS v projektové fázi DPS je ve výkresu D143 elektro_rozvaděče. Bližší specifikaci zadavatel doplnil do slepého výkazu výměr, který v jeho aktualizované podobě poskytuje zadavatel účastníkům součástí tohoto vysvětlení.

Znění dotazu č. 3:

V soupisu prací Elektro slaboproud žádáme o rozepsání níže uvedených položek (uvedení v měrných jednotkách – m, ks apod.).

		Požární rozhlas s nuceným odposlechem		
5.		Kabeláž včetně uloženého materiálu a příslušenství	kpl	1
		Jednotný čas + školní zvonek		
2.		Rozšíření stávajícího systému školního zvonku do podkroví, 2 nástěnné zvonky, kabeláž včetně uloženého materiálu, montáž a provozování	kpl	1
		Strukturovaná kabeláž		
13.		Montáž systému strukturované kabeláže včetně funkčních zkoušek kabeláže	kpl	1
		Domácí videotelefon		
1.		Rozšíření stávajícího systému domácího videotelefonu	kpl	1
		Zabezpečovací systém		
1.		Rozšíření stávajícího systému EZS - odhad investičních nákladů	kpl	1

Odpověď č. 3:

Bližší specifikaci zadavatel doplnil do slepého výkazu výměr, který v jeho aktualizované podobě poskytuje zadavatel účastníkům součástí tohoto vysvětlení.

V případě EZS zadavatel účastníky odkazuje na bod 7.4. technické zprávy (pro elektro), kde je EZS popsán.

Znění dotazu č. 4:

Chtěli bychom se zeptat, zda zadavatel neuvažuje o doplnění návrhu SOD o klauzuli ohledně finanční doložky s ohledem na dokončení díla až v roce 2023, dále o včlenění odkazu na vyšší moc z důvodu současného nepředvídatelného pohybu cen a špatné dostupnosti materiálů a pracovních sil včetně nárůstu požadavků finančních ústavů na krytí bankovních záruk, ke kterému dochází v souvislosti s konfliktem na Ukrajině.

Odpověď č. 4:

Zadavatel k této věci uvádí, že nebude do smlouvy začleňovat inflační doložku, případně jinak smlouvu v současné chvíli upravovat. V případě zcela mimořádných okolností v tomto smyslu je případně možné využít podmínky pro změny závazků dle § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny + vzhledem ke skutečnosti, že neuveřejnil vysvětlení do 3 pracovních dnů (tuto lhůtu překročil o 2 pracovní dny), posouvá lhůtu pro podání nabídek **do 30. 03. 2022**, čas zůstává neměnný.

V Praze dne 17. 03. 2021