

Zadavatel:**Městská část Praha 5**

se sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

IČO: 00063631

Veřejná zakázka**„Rekonstrukce kuchyně vč. zázemí FZŠ a MŠ při PedFK UK Barrandov II, V Remízku 919/7,
Praha 5 - Hlubočepy“****Evidenční číslo: Z2022-016051****VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**dle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Městská část Praha 5, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupené v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržela dne **4.5. 2022** a **5.5.2022** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpovědi.**Žádost o vysvětlení ZD č.2****Dotaz č. 2.1 (citace)**

V předaných podkladech jsem našel několik nesrovnalostí. Výkaz výměr obsahuje list IO 01.9 podlahové vany.

1	Pol210	Objekt	MJ	0,000
2	Pol211	01. Vana 1000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
3	Pol212	01. Vana 1000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
4	Pol213	01. Vana 1000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
5	Pol214	01. Vana 1000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
6	Pol215	01. Vana 1000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
7	Pol216	02. Vana 300x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...10ks	ks	10,000
8	Pol217	02. Vana 300x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...10ks	ks	10,000
9	Pol218	02. Vana 300x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...10ks	ks	10,000
10	Pol219	02. Vana 300x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...10ks	ks	10,000
11	Pol220	02. Vana 300x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...10ks	ks	10,000
12	Pol221	03. Vana 1900x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...2ks	ks	2,000
13	Pol222	03. Vana 1900x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...2ks	ks	2,000
14	Pol223	03. Vana 1900x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...2ks	ks	2,000
15	Pol224	03. Vana 1900x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...2ks	m	7,600
16	Pol225	03. Vana 1900x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...2ks	m	7,600

17	Pol226	04. Vana 1000x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...3ks	ks	3,000
18	Pol227	04. Vana 1000x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...3ks	ks	3,000
19	Pol228	04. Vana 1000x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...3ks	ks	3,000
20	Pol229	04. Vana 1000x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...3ks	ks	3,000
21	Pol230	04. Vana 1000x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...3ks	ks	3,000
22	Pol231	05. Vana 600x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...3ks	ks	3,000
23	Pol232	05. Vana 600x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...3ks	ks	3,000
24	Pol233	05. Vana 600x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...3ks	ks	3,000
25	Pol234	05. Vana 600x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...3ks	ks	3,000
26	Pol235	05. Vana 600x300x80mm s roštem + DN100 svislá ...3ks	ks	3,000
27	Pol236	06. Vana 2000x400x80mm s roštem + DN100 svislá ...2ks	ks	2,000
28	Pol237	06. Vana 2000x400x80mm s roštem + DN100 svislá ...2ks	ks	2,000
29	Pol238	06. Vana 2000x400x80mm s roštem + DN100 svislá ...2ks	ks	2,000
30	Pol239	06. Vana 2000x400x80mm s roštem + DN100 svislá ...2ks	m	4,000
31	Pol240	06. Vana 2000x400x80mm s roštem + DN100 svislá ...2ks	m	4,000
32	Pol241	07. Vana 1500x800x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
33	Pol242	07. Vana 1500x800x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
34	Pol243	07. Vana 1500x800x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
35	Pol244	07. Vana 1500x800x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
36	Pol245	07. Vana 1500x800x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,500
37	Pol246	08. Vana 4000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
38	Pol247	08. Vana 4000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
39	Pol248	08. Vana 4000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
40	Pol249	08. Vana 4000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	m	4,000
41	Pol250	08. Vana 4000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	m	4,000
42	Pol251	09. Vana 3000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
43	Pol252	09. Vana 3000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
44	Pol253	09. Vana 3000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	ks	1,000
45	Pol254	09. Vana 3000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	m	3,000
46	Pol255	09. Vana 3000x500x80mm s roštem + DN100 svislá ...1ks	m	3,000
47	Pol256	10. Vana 1100x600x80mm s roštem + DN100 svislá ...4ks	ks	4,000
48	Pol257	10. Vana 1100x600x80mm s roštem + DN100 svislá ...4ks	ks	4,000
49	Pol258	10. Vana 1100x600x80mm s roštem + DN100 svislá ...4ks	ks	4,000
50	Pol259	10. Vana 1100x600x80mm s roštem + DN100 svislá ...4ks	ks	4,000
51	Pol260	10. Vana 1100x600x80mm s roštem + DN100 svislá ...4ks	ks	4,000

- 1) Všechny položky jsou zde uvedeny 4-5x s tím že z textace položky není zřejmé co se má nacenit.
- 2) 03. Vana je zde uvedena 5x přičemž je třikrát množství 2ks a dvakrát 7,6m
- 3) Číslování van neodpovídá číslování těchto prvků uvedených v projektové dokumentaci části gastro, zti a ani ve výkazu výměr pro gastro.
- 4) 02.Vana je zde uvedeno 10Ks, ve VV gastro jich je jen 9.

Prosím zadavatele o důslednou revizi, kontrolu a opravu VV tak, aby nebylo možné zaměnit typ van.

Dotaz č. 2.2. (citace)

V listu PS 01.4 jsou uvedeny vany dle následujícího výňatku:

2	Podlahová vana	1000 x 500	1	70 DN
2	Podlahová vana	300 x 300	1	70 DN
6	Podlahová vana	1900 x 300	1	70 DN
4	Podlahová vana	1000 x 300	1	70 DN
10	Podlahová vana	300 x 300	1	70 DN
13	Podlahová vana	300 x 300	1	70 DN
3	Podlahová vana	300 x 300	1	70 DN
7	Podlahová vana	600 x 300	1	70 DN
15	Podlahová vana	300 x 300	1	70 DN
22	Podlahová vana	1500 x 800	1	100 DN
34	Podlahová vana	4000 x 500	1	100 DN
35	Podlahová vana	3000 x 500	1	100 DN
38	Podlahová vana	1100 x 600	1	100 DN
40	Podlahová vana	1100 x 600	1	100 DN
44	Podlahová vana	1100 x 600	1	100 DN
46	Podlahová vana	1100 x 600	1	100 DN
53	Podlahová vana	300 x 300	1	70 DN
54	Podlahová vana	300 x 300	1	70 DN
4	Podlahová vana	300 x 300	1	70 DN
4	Podlahová vana	300 x 300	1	70 DN
7	Podlahová vana	2000 x 400	1	70 DN
7	Podlahová vana	2000 x 400	1	70 DN
6	Podlahová vana	1000 x 300	1	70 DN
6	Podlahová vana	600 x 300	1	70 DN
16	Podlahová vana	1000 x 300	1	70 DN
5	Podlahová vana	600 x 300	1	70 DN
6	Podlahová vana	1900 x 300	1	70 DN

- 1) Některé vany mají stejné číslo, ale rozměr je jiný – viz barevně probarvené. V projektové dokumentaci je toto číslování stejné. Prosím o kontrolu a přečíslování tak, aby nebylo možno zaměnit např. vanu č.7 s rozměrem 2000x400 za vanu č.7 s rozměrem 600x300
- 2) List VV podlahové vany, list s gastronomické vybavení, projekt kuchyně a projekt kanalizace je v zásadním nesouladu dimenzí vpustí. Prosím o kontrolu a uvedení všech těchto částí projektu do vzájemné shody.

Souhrnná odpověď na dotazy č.2.1 a 2.2.

Zadavatel po konzultaci s projektovou organizací k dotazu uvádí následující:

- A. V celkovém výkazu výměr se v oddílu „IO 01.9 podlahové vany“ vyskytla chyba. Každý typ podlahové vany (jednotlivé vany se liší pouze svými rozměry) byl uveden 5x.
Přílohou této odpovědi na dotazy uchazečů posíláme aktualizovaný celkový výkaz výměr, kde je každý rozměrový typ podlahové vany uveden pouze jako jedna položka. Daná položka pak má uveden počet kusů – kolikrát se daná vana v záměru vyskytuje. Každá položka zahrnuje výrobek i montáž podlahové vany.
- B. Vysvětlení níže reklamovaných „rozporů v dokumentaci“:

Dimenze vpustí

Všechny podlahové vany mají dimenzi vpusti DN100. Takto je to uvedeno v části ZTI i v části výkazu výměr „IO 01.9 podlahové vany“. V části gastro je u mnoha podlahových van uvedena dimenze odpadu DN70 – je zde uvedena jako minimální požadovaná ze strany gastro projekce. Závazná pro realizaci (i nacenění) je dimenze z části ZTI a výkazu výměr „IO 01.9 podlahové vany“

Číslování

Projekt gastro je organizován podle jednotlivých místností. V každé místnosti jsou jednotlivá gastro zařízení dané místnosti očíslována – 1,2,3,4.... Ve výpisu části gastro („D.2.02 Soupis strojů a zařízení REM.xls“) je toto udání pozice zařízení ve druhém sloupci zleva. Jednotlivé vany proto mohou mít v části gastro různá tato čísla udávající pozici prvku v dané místnosti.

Nacenění podlahových van

Nacenění prvků van (výrobek i montáž) je nutno provést pouze v oddílu „IO 01.9 podlahové vany“. Podlahové vany jsou v části gastro uvedeny pouze orientačně. Podlahové vany nejsou v části gastro naceňovány - viz. ve sloupci poznámky „dodávka stavby“.

Dotaz č. 2.3. (citace)

Mají účastníci jako součást nabídky předložit pro část D.2 gastronomická technologie technické listy, ze kterých bude patrné splnění všech požadovaných technických specifikací a vlastností ke všem nabízeným položkám, nebo bude stačit doložit tyto technické listy pro konvektomaty, varnou technologii a mycí stroje?

Odpověď na dotaz č. 2.3.

Zadavatel v zadávací dokumentaci taxativně nestanovil a tedy ani nepožaduje doložení technických listů k položkám pro část D.2 s názvem gastronomická technologie, jejich doložení tak ponechává na fakultativní vůli dodavatele.

Přílohy tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2:

- Opravená Příloha č. 6 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

S ohledem na povahu dotazů a odpovědí zadavatele zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 31.05. 2022 do 10:00 hod.

Zadavatel současně upravuje a zveřejňuje opravný formulář ve Věstníku veřejných zakázek.

V Praze dne 09. 05 2022