



### LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1... KOMBINOVANÝ KONDENZAČNÍ KOTEL VAILLANT typ VUW 246/5-5 ecoTEC plus
- 2... PROSTOROVÝ TERMOSTAT VAILLANT typ colorMATIC 350
- 3... KOAXIÁLNÍ VEDENÍ SPALINÝ/VZDUCH VAILLANT systém 80/125mm (celková délka 9,6m, 2x koleno 87°)

### LEGENDA ARMATUR

- RLV-K(P)...DANFOSS – ZDVOUJENÉ UZAVÍRAČÍ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ typ RLV-K  
S UZAVÍRÁNÍM A VYPOŠTĚNÍM
- RLV-K(R)...DANFOSS – ZDVOUJENÉ UZAVÍRAČÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ typ RLV-K  
S UZAVÍRÁNÍM A VYPOŠTĚNÍM
- TH... DANFOSS – TERMOSTATICKÁ HLAVICE typ RAE-K 5034
- RH... DANFOSS – RUČNÍ HLAVICE typ RA-5003
- HM-R... RADIAČNÍ ARMATURA HM ROHOVÁ (VČETNĚ TH)
- KK... KULOVÝ KOHOUT ZAVITOVÝ
- KKF... KULOVÝ KOHOUT S FILTREM
- VK... VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

## VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5

UPRŮZŮVYČNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 1312 V 4.NP

INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN:	CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B, PRAHA 5
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O. U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1
PROJEKTANT	JAROSLAV ŽILKA
DÍLČÍ ČÁSTI:	U NOVÝCH DOMŮ II 5307/, PRAHA 4

### JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ČÁST:  
D.4 VYTÁPĚNÍ

NÁZEV VÝKRESU:

## SCHEMA ZAPOJENÍ - VYTÁPĚNÍ

DATUM: 06.2018 ČÍSLO VÝKRESU: **D.4.02**