

Vyjádření o SEK č.j.:	763500/17	Naše značka	VE17-1132
Vyřizuje	Emil.brecka@cetin.cz T 602 354 422	Datum	8.11.2017

Věc: “Rekonstrukce vnitřních telekomunikačních rozvodů, ul.Vítězná 531/13, k.ú.Malá Strana “

**Požadujeme dodržení platných norem. V lokalitě se nachází podzemní vedení. Na stávající budově parc.č.2212 se nachází Telekomunikační rozvaděč UR289/2, který je napojen účastnickým kabelem 1/60 žil. Rozvaděč nesmí být rekonstruován dotčen. Nové napojení vnitřních rozvodů musí být nejprve připraveno k napojení do stávajícího rozvaděče, následně dojde k odpojení stávajících rozvodů tak, aby byly zachovány služby v provozu. Veškeré tyto zásahy musí být realizovány na základě požadavku adresovaného mně a to s předstihem. Prováděné práce budou realizovány na náklady stavebníka. Upozorňuji na ruční výkop v ochranném pásmu kabelů. Nepovolujeme navážku kamení či sutě na naše trasy vedení, včetně hutnění neprosáté zeminy. Opatrnou manipulaci techniky v blízkosti zemního vedení, aby nebylo poškozeno. Pokud dojde k odhalení tras, požadujeme okamžitou reakci stavebníka k zajištění ochrany vedení a to za naší účasti. Ochranu vedení zdokumentovat (foto), na kontrolu ochrany vedení před záhozem a ukončením stavby vyzvěte.**

Emil Brečka  
Specialista pro ochranu sítě  
CETIN, a.s.  
Útvar ochrany sítě Praha  
Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3 Žižkov

kontakty:  
mob: 602 354 422  
<mailto:emil.brecka@cetin.cz>

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
**123**