

Vážený pan
Jan Hána
Pod sokolovnou 693/9
140 00 Praha 4 Nusle

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

2017/OSDS/04795

Balík Michal / +420 724 921
874

Praha / 26.07.2017

VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci odběrného plynového zařízení v objektu v ul. Vítězná 531/13, Praha 5

S předloženou projektovou dokumentací odběrného plynového zařízení souhlasíme při dodržení následujících připomínek:

Případné porušení plomby u plynoměrů (z důvodu přemístění, demontáže nebo připojení nového potrubí), změnu spotřeby zemního plynu nebo zřízení dalšího odběrného místa v objektu, je nutné před zahájením prací projednat s Vámi zvoleným dodavatelem plynu (obchodníkem s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Volba nebo změna dodavatele plynu z Vaší strany je bezplatná (vyhláška ERÚ č. 62/2011 Sb., v platném znění, § 5, odst. 5).

Požadujeme dodržet podmínky dle technických pravidel G 704 01, 934 01 a 800 03.

Pro prevenci a k zajištění ochrany při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu požadujeme postupovat ve smyslu Nařízení vlády ČR č. 406/2004 Sb.

Za technické řešení projektové dokumentace týkající se odběrného plynového zařízení je plně zodpovědný projektant. Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., se z hlediska odběrného plynového zařízení vyjadřuje pouze k umístění a typu plynoměru a umístění hlavního uzávěru plynu.

Toto vyjádření platí dva roky a je nedílnou součástí projektové dokumentace.

Vyjádření k projektové dokumentaci nenahrazuje technické podmínky připojení k distribuční soustavě.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Zenger

vedoucí odboru
správy distribuční soustavy

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
(13)

Příloha: PD

Váš dopis ze dne:

30.08.2017

Vyřizuje / telefon:

Petr Dvořák / 267052632

PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI

s.r.o.

U železné lávky 592/8

118 00 Praha 1 Malá Strana

V Praze dne 25.09.2017

Rekonstrukce domovních páteřních rozvodů plynu, silno a slaboproudu, Vítězná 531/15, Malá Strana -Praha 1

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení na výše uvedenou stavbu.

Požadovaný příkon elektřiny pro objekt ve výši celkem $P_i = 126 \text{ kW}$ / $P_s = 41,65 \text{ kW}$ bude dodán ze stávající distribuční sítě 1 kV. Pro odběry se osadí před elektroměry hlavní jističe: **3x20A**, 8x **3x25A**, **3x50A**.

Objekt bude z přípojkové skříně připojen pouze jedním kabelem v majetku odběratele. Měření odběru se umístí v elektroměrovém rozvaděči na veřejně přístupném místě. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Případné konzultace řeší útvar PREdi - oddělení netechnických ztrát, e-mail: podporasp@pre.cz, telefon 267053621, Na Hroudě 4/1492, Praha 10 - Vršovice.

Dle zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek, požádají koneční zákazníci o připojení a výši příkonu nového odběrného místa, nebo o zvýšení rezervovaného příkonu stávajícího odběrného místa, na předepsaných tiskopisech pro každý odběr samostatně v Zákaznickém centru PRE. Vyřízená žádost stanoví hodnotu hlavního jističe před elektroměrem a požadavek úhrady měrného podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREdistribuce, a.s. nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. Za dodržení ustanovení ČSN a platných norem zodpovídá projektant a odborná firma, realizující úpravy nebo stavbu.

Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdistribuce, a.s. je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**, bližší informace na webových stránkách PREdistribuce, a.s. (www.predistribuce.cz).

Toto vyjádření vydáváme pouze pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení a nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdistribuce, a.s. k provádění výkopových prací.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

Kopie: S 24 100



Ing. Milan Válek

Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

31

☒ Volbu vždy vyznačte křížkem

Důvod žádosti

☐ stavební řízení (povolení)☒ ohlášení stavby☐ územní řízení (rozhodnutí)☐ Jiné☐ sloučené územní a stavební řízení

Žadatel

☐ fyzická osoba☒ právnická osobatitul I. Arch. jméno Václav příjmení Frydecký titul datum narozeníobchodní firma PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI s.r.o. IČ 25701771adresa U Železné lávky 592/8, 118 00 Praha 1zasílací adresa¹⁾ U Železné lávky 592/8, 118 00 Praha 1telefon²⁾ +420 603 348 313 e-mail²⁾ v.frydecky@patafrydecky.cz

Údaje o akci

název Vítězná 531/13 - rekonstrukce domovních páteřních rozvodů plynu, silno- a slaboprouduadresa Vítězná 531/13katastrální území Malá Strana parcelní číslo 827

Investor

☐ fyzická osoba☐ právnická osobatitul Mgr. jméno Dagmar příjmení Šwarzová titul datum narozeníobchodní firma CENTRA a.s. IČ 18628966adresa Plzeňská 3185/5b, Praha 5zasílací adresa¹⁾telefon²⁾ e-mail²⁾¹⁾ Vyplňte pouze v případě, kdy je zasílací adresa jiná než adresa.²⁾ Dobrovolně poskytnuté kontaktní údaje usnadní a zefektivní vzájemnou komunikaci.

Projektant

☐ fyzická osoba

☒ právnická osoba

titul I. arch. jméno Václav příjmení Frydecký titul datum narození

obchodní firma PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI s.r.o. IČ 25701771

adresa U Železných lávek 592/8, 118 00 Praha 1

zasílací adresa¹⁾

telefon²⁾ +420 603 348 313 e-mail²⁾ v.frydecky@patafrydecky.cz

Prohlášení žadatele

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti jsou správné a pravdivé.

V Praze dne 29.8.2017

Přílohy: ☒ průvodní a technická zpráva

☒ koordinační situace

☐ plná moc

podpis

☒ jiné:

PRÁVĚ DOKUMENTACE PRO OHLAŠENÍ STAVBY
ČÁST SILNOPRAVD

PATA & FRYDECKÝ
ARCHITEKTI
S.R.O.
U ŽELEZNÝCH LÁVEK 592/8
118 00 PRAHA 1 KLAROV
IČO - IČO 2570 1771

¹⁾Vyplňte pouze v případě, kdy je zasílací adresa jiná než adresa.

²⁾Dobrovolně poskytnuté kontaktní údaje usnadní a zefektivní vzájemnou komunikaci.