

Zadavatel:

Městská část Praha 5

se sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

IČO: 00063631

Veřejná zakázka

„Celková rekonstrukce činžovního domu Vítězná 531/13, Praha 5, udržovací práce BJ 3;4;8;13;15“

Systémové číslo VZ: P22V00000058

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Městská část Praha 5, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupené v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržela dne **28. 06. 2022** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Žádost o vysvětlení ZD č. 2

Dotaz č. 2.1 (citace)

V části zadávací projektové dokumentace „VÍTEŽNÁ 531/13, UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU 13/2, PRAHA 5“ je prázdná složka ZTI (neobsahuje žádné přílohy). Dovolujeme si požádat o doplnění předmětné dokumentace do zadávacích podkladů.

Odpověď na dotaz č. 2.1

Zadavatel k dotazu uvádí, že přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace přikládá chybějící dokumenty složky ZTI pro bytovou jednotku č. 13.

Dotaz č. 2.2 (citace)

V části zadávací projektové dokumentace „VÍTĚZNÁ 531/13, UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 04, PRAHA 5“ je ve složce ZTI pouze technická zpráva (chybí výkresová část). Dovolujeme si požádat o doplnění předmětné dokumentace do zadávacích podkladů.

Odpověď na dotaz č. 2.2

Zadavatel k dotazu uvádí, že přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace přikládá chybějící dokumenty složky ZTI (výkresovou část) pro bytovou jednotku č. 4.

Dotaz č. 2.3 (citace)

V části zadávací projektové dokumentace „VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5, UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č.15 VE 4.NP“ chybí projektová složka VYTÁPĚNÍ. Dovolujeme si požádat o doplnění předmětné dokumentace do zadávacích podkladů.

Odpověď na dotaz č. 2.3

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v souvislosti s bytovou jednotkou č. 15 nebyla v rámci projektové dokumentace zhotovena samostatná složka pro část Vytápění.

Vytápění obytné místnosti je zajištěno jedním plynovým podokenním topidlem („TOP1“), které je vykázáno v části ZTI Plyn.

Doplňující přitopení je zajištěno elektrickým přímotopem („TOP2“) a elektrickým žebříčkem („TOP3“) – oboje obsaženo ve stavební části PD.

S ohledem na povahu dotazů a odpovědí zadavatele zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 04. 08. 2022 do 10:00 hod.

V Praze dne 29. 06 2022