

Zadavatel:

Městská část Praha 5

se sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

IČO: 00063631

Veřejná zakázka

„Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábreží, včetně ledové plochy“

Systémové číslo VZ: P22V00000072

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Městská část Praha 5, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržela dne **30. 06. 2022** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Žádost o vysvětlení ZD č. 1

Dotaz č. 1.1 (citace)

Dle našeho názoru je uvedený teplotní spád chladicí jednotky nedostatečný (-6-10°C), měl by být -12-16°C. Prosíme tedy o vyjádření jak postupovat, protože pokud upravíme parametry chladicí jednotky tak, aby byly správné, bude tato chladicí jednotka dražší a naše společnost bude v soutěži znevýhodněna. Pokud definovaný teplotní spád dodržíme dle zadaných parametrů chladicí jednotky, tato nebude správně fungovat.

Odpověď na dotaz č. 1.1

Zadavatel k dotazu uvádí, že teplotní spád -6-10°C v dokumentaci zůstal z důvodu administrativní chyby. Nicméně účastníkem uváděný teplotní spád -12-16°C v místě realizace veřejné zakázky není možné zajistit, a to kvůli nedostatečnému příkonu (po konzultaci i se společností PRE).

Správný, zadavatelem požadovaný, **parametr teplotního spádu chladicí jednotky je -8-12°C.**

Součástí tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace tak zadavatel účastníkům poskytuje upravenou specifikaci chladicí jednotky.

Dotaz č. 1.2 (citace)

Prosíme o uvedení specifikace na požadované mantinely. Kromě toho, že se jedná o sezónní mantinely nejsou v ZD uvedeny žádné jiné požadavky na parametry mantinelů.

Odpověď na dotaz č. 1.2

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 poskytuje účastníkům výkres mantinelů včetně specifikace a požadavků na parametry mantinelů.

Dotaz č. 1.3 (citace)

Ve VV je položka 894215112_1 Kanál pro sběrač-rozdělovač ve výměře 1,6 m³. Dle našeho názoru musí být reálná hodnota 80 cm hloubka x 20 m (šířka kluziště) tzn. cca 20 m³. Prosíme o vyjádření, zda se jedná o chybu v zadávací dokumentaci nebo si je zadavatel jistý uvedenou hodnotou?

Navrhujeme úpravu VV nechat na účastnících výběrového řízení s tím, že velikost kanálu a jeho zakrytí bude zadavatel požadovat jako součást cenové nabídky – jako jeden komplet tzn. bude vypuštěna požadovaná výměra v uvedené položce.

Odpověď na dotaz č. 1.3

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v projektové dokumentaci je uvedeno, že velikost kanálu je závislá na konkrétních podmínkách a technologiích dodavatele (ve výkazu výměr bylo počítáno s malou velikostí). Zadavatel toto po obdržení dotazu uvážil, a velikost kanálu upravil na maximální délku 20 m.

Součástí tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace tak zadavatel účastníkům poskytuje upravené výkresy pro velikost kanálu 20 m a v souvislosti s tím účastníkům zároveň poskytuje i upravený slepý výkaz výměr, který jsou účastníci povinni použít pro podání nabídky.

Dotaz č. 1.4 (citace)

Prosíme o vyjádření k požadované referenci, jejíchž předmětem má být provedení výstavby či rekonstrukce skateparku v minimálním finančním objemu 5 mil. Kč. Naše společnost realizovala mnoho multifunkčních hřišť s teplosměnnou plochou pro zimní využití a letní sporty jako je in-line hokej. Budou tedy realizace těchto našich zakázek uznány jako odpovídající požadavku reference, anebo musí být reference přesně v uvedeném znění tzn. „skatepark“?

Odpověď na dotaz č. 1.4

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v souladu s čl. 5.10. Zadávací dokumentace stanovil požadavky na konkrétní typy referenčních zakázek. Dle tohoto článku jsou účastníci povinni předložit **seznam minimálně 2 stavebních zakázek poskytnutých za posledních 5 let** před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, přičemž:

- **alespoň jednu významnou stavební práci**, jejíž předmětem byly stavební práce obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky, tj. provedení výstavby sportovního areálu s hřištěm s multifunkční plochou, kterou lze využívat jako ledovou plochu, v minimálním finančním objemu 15 mil. Kč bez DPH;
- **alespoň jednu významnou stavební práci**, jejíž předmětem byly stavební práce obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky, tj. provedení výstavby či rekonstrukce skateparku, v minimálním finančním objemu 5 mil. Kč bez DPH

V rámci druhého typu požadované reference tak zadavatel upozorňuje, že **reference musí být přesně v uvedeném znění „skatepark“**. Není tak možné, aby účastník prokazoval technickou kvalifikaci např. 2 zakázkami prvního typu. Takto stanovené požadavky zadavatele vychází zejména z předmětu plnění veřejné zakázky, jehož součástí jsou také práce týkající se právě skateparku.

Nad rámec shora uvedené zadavatel uvádí, že účastníci jsou v souladu s čl. 5.21. oprávněni prokázat část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (např. poddodavatele).

S ohledem na povahu dotazů a odpovědí zadavatele zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 27. 07. 2022 do 10:00 hod.

V Praze dne 13. 07 2022

Městská část Praha 5