

Zadavatel:

Městská část Praha 5

se sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

IČO: 00063631

Veřejná zakázka

„Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5“

Systémové číslo VZ: P22V00000078

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2022-029621

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Městská část Praha 5, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupené v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržela dne **16. 08. 2022** žádost vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Žádost o vysvětlení ZD č. 4

Dotaz č. 3.1 (citace)

V PD v tabulce oken máte u výrobků W05 a W06 navržené hliníkové okno výsuvné. Od našeho subdodavatele máme informaci, že výsuvná okna v hliníkovém provedení se nevyrábí. A také, že dřívější předpisy toto provedení v zemi nepovolovaly. Pokud však existuje nějaký výrobce, který toto provedení nyní umožňuje, žádáme o poskytnutí referenčního výrobku.

Odpověď na dotaz č. 3.1

Zadavatel k dotazu uvádí, že v tomto případě se jedná o **vnitřní výdejní okna** (příjem použitého nádobí, výdej a placení stravenek) bez požadavku na požární odolnost. Profily mohou být bez přerušení tepelného mostu (vnitřní prostředí). Zadavatel je názoru, že vzhledem k tomu, že se jedná právě o vnitřní výdejní okna, není potřeba uvádět specifikaci referenčního výrobku, protože taková řešení jsou na trhu zcela obvyklá (zadavatel and rámeček uvádí, že označení přesného výrobku není v souladu se ZZVZ).

Dotaz č. 3.2 (citace)

Ve VV jsou u jednotlivých objektů 1,2,3 uvedeny položky "Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest" kde například odvětrávací komínek VZ3 váží 13,4 t. Žádáme zadavatele o prověření, uvedených hmotností materiálů s obsahem azbestu, resp. zda je VV aktualizovaný a nejedná se např. o odhad. Dále žádáme zadavatele o doplnění položek VV k likvidaci materiálů s obsahem azbestu jako třeba odvoz, demontáž, pytlování, enkapsulace a pod.

Odpověď na dotaz č. 3.2

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v rámci slepého výkazu výměr došlo k zpřesnění výměry vztahené k azbestu pro všechny objekty, přičemž projektant vycházel z výsledků azbestového průzkumu, který je přílohou projektové dokumentace. V rámci zpřesnění došlo k největší opravě u haly Dantik, kde se skutečně jednalo o chybu v jednotkách. Zadavatel dále uvádí, že v rámci „VRN“ byla doplněna položka "práce se škodlivými materiály", určená pro opatření na staveništi, vyvolaná manipulací s azbestem. Součástí tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4 tak zadavatel účastníkům poskytuje opravený „Slepý výkaz výměr 1b – Bourací práce vybraných objektů“. Tento opravený slepý výkaz výměr je součástí kompletní přílohy č. 7 zadávací dokumentace v aktuálním znění, a to zejména pro zachování kontinuity a ulehčení práce pro účastníky s vytvářením nabídek.

Zadavatel závěrem své odpovědi uvádí, že jak je zmíněno i v dokumentaci, přes provedený průzkum není zcela vyloučeno, že v objektech se nachází další komponenty obsahující azbest. Předpokládá se tedy, že množství likvidovaného materiálu s azbestem bude fakturováno dle skutečnosti.

S ohledem na povahu dotazů a odpovědí zadavatele zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 12.09.2022 do 10:00 hod.

Příloha č. 1 – Příloha č. 7 ZD - Opravená

V Praze dne 19.08.2022

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.