

Číslo zař.	Název zařízení	Přivodní ventilátor					Odvodní ventilátor					Rekuperátor / cirk.					Ohříváč						Chladič						Poznámka	
		Typ	V	Δp <sub>ext</sub>	N	umíst.	Typ	V	Δp <sub>ext</sub>	N	umíst.	Typ	Q <sub>t</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	N	Typ	Q <sub>t</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	V <sub>mww</sub>	Δp <sub>w</sub>	Typ	Q <sub>t</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	N			
			[m <sup>3</sup> .h <sup>-1</sup> ]	[Pa]	[kW]	[l/A]		[m <sup>3</sup> .h <sup>-1</sup> ]	[Pa]	[kW]	[l/A]		[kW]	[°C]	[°C]	[kW]		[kW]	[°C]	[°C]	[kg.h <sup>-1</sup> ]	[kPa]		[kW]	[°C]	[°C]	[kW]			
1	Větrání gastroprovozu venkovní nástřešní j.	KLIMOD 24	13 450	300	5,5 FM	stř. 12A 400V	KLIMOD 24	13 550	450	5,5 FM	stř. 12A 400V	protip. rekup.	132	-12,5	17	-	70/50	47,3	12	22	2038	1,4	R410A	72,4	32	17	22,5 el.	stř. 59,5A 400V	Startování proud kondenzační jednotky SYSAQUA RE 65 - 202A	
2	Větrání jídelny a výdeje jídel venkovní nástřešní j.	DUPLEX 4500 ME-N	4 100	250	2,5 EC	stř. 3,8A 400V	DUPLEX 4500 ME-N	4 100	250	2,5 EC	stř. 3,8A 400V	protip. rekup. +cirk.	45,9 (7,0 léto)	-15 32	17 27	-	70/50	11,0	12	20		10,8	R410A	19,0	27	17	6,69 el.	stř. I <sub>js</sub> 30A 400V		
3	Větrání spol. místností (družiny) venkovní nástřešní j.	DUPLEX 1500 ME-N	1 550	250	0,8 EC	stř. 3,9A 230V	DUPLEX 1500 ME-N	1 550	250	0,8 EC	stř. 3,9A 230V	protip. rekup. +cirk.	17,7 (2,7 léto)	-15 32	18 27	-	70/50	3,7	13	20		18,4	R32	8,0	27	17	3,25 el.	stř. I <sub>js</sub> 25A 230V		
5	Odtah WC 1.PP - družina a jídelna		0				TD 500-160 Ecowatt	420	140	0,1	-1.12.02 0,4A 230V																			
9	Odtah hyg. zařízení gastroprovozu		0				TD 800-200 Ecowatt	510	150	0,1	-2.23 0,4A 230V																			
10	Chlazení místnosti s chladicími gastrozařízeními		0					0															R32	3,5			1,6 el.	stř. I <sub>js</sub> 10A 230V	celoroční provoz chlazení	
	4 ks variabilních regulátorů průtoku - napájení 24 VAC, řídicí signál 0-10V																													
	2 ks uzavíracích klapek - servopohony dodávka profese MaR																													

	2ks kuchyňského zákrytu Systemair IOPB 1200x1400x500 poz. 1.03 - cirkulační ventilátor 1x 46 W, 230V; osvětlení 1x 36 W, 230V
	1ks kuchyňského zákrytu Systemair IOPB 1300x1200x500 poz. 1.04 - cirkulační ventilátor 1x 46 W, 230V; osvětlení 1x 36 W, 230V
	2ks kuchyňského zákrytu Systemair IOPA 2800x1800x500 poz. 1.05 - cirkulační ventilátor 4x 46 W, 230V; osvětlení 4x 36 W, 230V