

**Zadavatel:**

**Městská část Praha 5**

se sídlem nám. 14. října 4

150 22 Praha 5

IČO: 000 63 631

DIČ: CZ00063631

**Veřejná zakázka:**

**„Výměna 2 ks jednotek vzduchotechniky včetně systému MaR, uvedení do provozu a zajištění servisu v objektu Aquaparku Barrandov, Praha 5“**

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Výměna 2 ks jednotek vzduchotechniky včetně systému MaR, uvedení do provozu a zajištění servisu v objektu Aquaparku Barrandov, Praha 5“ (dále jen „VZ“), kterou zahájil zadavatel Městská část Praha 5, se sídlem Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ: 150 22, formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 24. 08. 2022 na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.praha5.cz>. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel dle ustanovení § 98 zákona, a to na základě dotazů doručených dne 25. 08. 2022.

### Znění dotazu č. 1:

Zadavatel v rámci Zadávací dokumentace specifikoval, že předmětem veřejné zakázky mimo jiné je také Zajištění servisu jednotek vzduchotechniky po dobu 4 let.

DOTAZ č. 1:

- Cena servisu má být tedy započítána v rámci podané nabídky (např. tak, aby každá položka nabídky obsahovala nejen dodávku, montáž, zprovoznění a další, ale i servis)?

**Odpověď č. 1:**

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že není oprávněn určovat cenotvorbu účastníka (dodavatele) na zajištění servisu VZT jednotek po dobu 4 let v souladu se zadávacími podmínkami.

Pro vyloučení pochybností zadavatel dále uvádí, že účastníci jsou povinni ocenit zajištění servisu na samostatném řádku přílohy č. 2 Smlouvy (Nabídková cena zhotovitele), přičemž zajištěním servisu se rozumí zejména servis 1x ročně od výrobce (především tepelné čerpadlo) a 2 – 4x ročně výměna filtrů.

**Znění dotazu č. 2:**

Zadavatel v dokumentu „Specifikace jednotek vzduchotechniky“ dle Přílohy 02, jež je nedílnou součástí Zadávací dokumentace, požaduje:

- Jednotka certifikována Eurovent

Uchazeč k uvedenému pokládá DOTAZ č. 2:

- Bude zadavatel akceptovat i obdobné řešení? (neboť současný požadavek na konkrétní službu EUROVENT je v rozporu se Zákonem)

**Znění dotazu č. 3:**

Zadavatel v dokumentu „Specifikace jednotek vzduchotechniky“ dle Přílohy 02, jež je nedílnou součástí Zadávací dokumentace, požaduje:

- Jednotka certifikována Eurovent

Uchazeč k uvedenému pokládá DOTAZ č. 3:

- Bude zadavatel akceptovat jako obdobné řešení předložení dokladů k VZT jednotkám:

- prohlášení o vlastnostech VZT jednotek (dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011)
- certifikát ISO řady 9000 výrobce VZT jednotek
- certifikát ISO řady 14000 výrobce VZT jednotek
- hygienické posouzení VZT jednotek Státním zdravotním ústavem
- protokol/ zpráva o měření parametrů pláště VZT jednotek Českým vysokým učením technickým v Praze, resp. TUV SUD Czech
- certifikáty EUROVENT nebo RLT od ventilátorů, rekuperátorů apod. (tj. od dílčích prvků VZT jednotek)
- dle Přílohy 21 až 28?

### **Souhrnná odpověď k dotazům č. 2 a 3:**

Zadavatel k těmto dotazům uvádí, že vzhledem k tomu, že se jedná o VZT jednotky určené především pro bazény a také technologii náročnou na spotřebu energie, stanovil zcela oprávněně požadavek na vyšší technický standard a účinnost VZT jednotek.

Účastník pak ve své nabídce musí předložit technickou specifikaci VZT jednotky jako celku v souladu se zadávací dokumentací (tzn. výpočet – technickou selekci celé jednotky) nikoliv dílčích výrobků, ze které bude patrné splnění, respektive dosažení stejných, nebo lepších parametrů, než zadavatel požaduje.

V rámci žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace předložil přílohou dílčí certifikáty a prohlášení o vlastnostech.

K tomuto zadavatel uvádí následující:

Aby bylo možné technicky posoudit dodržení zadavatelem požadovaných parametrů, je nutné doložit:

1. Celkovou techniku (selekci) VZT jednotek jako výrobku; a
2. Prohlášení o shodě (nikoliv o vlastnostech) uceleného výrobku<sup>1</sup>.

**Obecně tedy platí, že zadavatel bude akceptovat i obdobné řešení, které bude dosahovat stejných, či lepších parametrů, než zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení požaduje, ovšem za předpokladu, že nabídka účastníka bude v souladu s výše uvedeným.**

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se Zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek, ta tak zůstává stanovena do 12. 09. 2022 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.

V Praze dne 30. 08. 2021

Za Městskou část Praha 5

---

Ing. Petr Topič

vedoucí oddělení zadávání veřejných zakázek

---

<sup>1</sup> Aby mohla být podle zákona VZT jednotka nebo jakýkoliv výrobek uveden na trh musí mít prohlášení výrobku o shodě. (např.: pokud bude chtít dodavatel uvést na trh nůž, nemůže doložit prohlášení o shodě oceli, ale již konkrétního výrobku - toto je analogické s VZT jednotkou)