



POZN: UMÍSTĚNÍ DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ DLE VÝKRESU POHLEDU – VZL. STAVEBNÍ ČÁST

POZN 2:

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ OPAŘENÉ TEPELNOU ISOLACÍ S AL POLEPĚM TL. 100  
VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD I ODVOD VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ OPAŘENÉ TEPELNOU ISOLACÍ TL. 100  
VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD I ODVOD VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ OD VZT JEDNOTEK PO TLUMICE HLUKU TL. 100 MM S OPLECHOVÁNÍM AL PLECHEM.

ROZVODY KOTOUČŮ A JEJICH KOTVENÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÝMI ROZVODY.

HMOTNOST VZT/HL. ZAŘÍZENÍ A POTRUBNÍCH ROZVODŮ JE NUTNO OVEŘIT NA ZÁKLADĚ REÁLNÉ ODHADNUTÝ VÝROBKOU.