



KONDENZAČNÍ KOTEL NA ZP S PRŮT.  
OHŘEVEM TV O VÝK 4,2–21,2 kW

## LEGENDA



- \* PEVNÝ BOD
- ∞ UZAVÍRACÍ VENTIL (KLAPKA)
- V VENTIL S FILTREM
- FV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- + AOV
- VPV VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- VK

TABULKA ULOŽENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ

ø Cu potrubí	12	15	18	22	28	35
vzdálenost (m)	1,25	1,25	1,5	2	2,25	2,75
tloušťka TI (mm)		8	11,5	14,5	20	

AKCE		P H A	
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.526/2 a 3 (2/2 a 3/3)			
Zbořovská 526/44, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Centra a.s., Na Zlatance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS
	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:100
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	10/2022
ODP. PROJEKTANT	Ing. R. Góvoruchinová	FORMÁT	2x44
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	
VYPRACOVAL	Ing. R. Góvoruchinová	D14d – UT	
VÝKRES			Č.v./Č.REV.
D14d ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS			D14d2–01