



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nabylo právní moci
dne 18. 2. 2019



└
viz rozdělovník



Váš dopis zn.

Naše č. j.
MC05 22355/2019/OŽP/Ši
MC05-S 34454/2018/OŽP/OVH

Vyřizuje/linka
Šimáčková Elen Bc. /
257000134

Datum
31.1.2019

ROZHODNUTÍ

Odbor ochrany životního prostředí Úřadu Městské části Praha 5 jako vodoprávní úřad a speciální stavební úřad (dále jen vodoprávní úřad) příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 a podle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), dle ust. § 32 odst. 2 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších změn a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Statut),

rozhodl dnešního dne takto:

žadateli – účastníku řízení dle ust. § 27 správního řádu **Městské části Prahy 5, sídlem nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5** zastoupená starostou MČ Praha 5, kterého na základě plné moci zastupuje společnost VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ: 60193280, se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6 (dále jen „žadatel“), na základě tohoto posouzení

vydává

podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona spočívající v zasakování těchto povrchových (dšťových) vod přes půdní vrstvy do vod podzemních a v souladu s § 2 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

povolení k nakládání s povrchovými vodami

u stavby vodního díla s názvem:

Kanalizace dešťová vč. vsakovacího zařízení „ZŠ a MŠ KOŘENSKÉHO“

Sídlo: nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5

tel.: +420-257 000 461

www.praha5.cz

Pracoviště: nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5

tel.: +420-257 000 462

e-mail: ozp@praha5.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

fax: +420-257 000 150

č. ú.: 19-2000857329/0800

IČ: 063631

Orientační určení polohy **místa nakládání s vodami** (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK):

Bod	X	Y
1 (roh vsaku)	1047873,74	744897,61
2 (roh vsaku)	1047875,24	744893,89
3 (roh vsaku)	1047861,32	744888,29
4 (roh vsaku)	1047859,83	744891,99
5 (připojení přípojky ke vsak. zařízení)	1047863,70	744893,56

Povolení k nakládání s povrchovými vodami se uděluje za podmínek:

1. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami dle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
2. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod v dané lokalitě.
3. Likvidací srážkových vod nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků a objektů. Dno zasakovacího zařízení bude ukončeno 1 m nad HPV. Zasakováním nesmí být ovlivněny hydrogeologické poměry na okolních pozemcích (tj. nesmí dojít k negativnímu ovlivnění případných vodních zdrojů). Do zasakovacího zařízení budou svedeny pouze srážkové vody.
4. Do vsakovacího zařízení dešťových vod budou odváděny pouze povrchové (srážkové) vody.
5. Vsakovací zařízení bude řádně provozováno a udržováno v souladu s ČSN 75 9010.
6. **Doba povoleného nakládání s vodami je stanovena na dobu existence vodního díla** – dešťová kanalizace a vsakovacího zařízení dešťových vod, sloužícího k nakládání s vodami.

Odůvodnění

Dne 14. 11. 2018 podal žadatel **Městské části Prahy 5, sídlem nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5** zastoupená starostou MČ Praha 5, kterého na základě plné moci zastupuje společnost VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ: 60193280, se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6 (dále jen „žadatel“), žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona na výše uvedené vodní dílo, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena hydrogeologickým průzkumem, nazvaným: „Hydrogeologické posouzení pro návrh vsakování srážkových vod“, Mgr. Jan Kučera, Ph.D., RNDr. David Štorek, Praha, prosinec 2018“, který zpracovala firma K + K průzkum s.r.o.. Odpovědný řešitel: RNDr. David Štorek, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii.

Dle hydrogeologického průzkumu lze považovat místní infiltrační poměry za méně vhodné – z tohoto hlediska je potřeba počítat s nutností vytvořit dostatečnou retenci i pro přívalemé deště s tím, že pak k infiltraci bude docházet postupně v delším časovém odstupu. Podle projektu je počítáno s vybudováním vsakovací galerie dešťových vod o vsakovací ploše 65m², která tak vyhovuje těmto požadavkům.

Sídlo: nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
Pracoviště: nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
č. ú.: 19-2000857329/0800
IČ: 063631

tel.: +420-257 000 461
tel.: +420-257 000 462
fax: +420-257 000 150

www.praha5.cz
e-mail: ozp@praha5.cz

Po přezkoumání žádosti, projednání věci a na základě předložených podkladů bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků


Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení § 81 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, a to podáním učiněným u vodoprávního úřadu.

Případné odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady vodoprávní úřad.

Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.




Ing. Miroslav Kučera
vedoucí odboru

Doručuje se (rozdělovník):

I. Účastníkům řízení:

Městská část Praha 5, se sídlem nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 zastoupená starostou MČ Praha 5, kterého na základě plné moci zastupuje společnost:

- VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO: 60193280, se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00, Praha, IDSS: pyigyki

II. Na vědomí:

Povodí Vltavy s. p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IDSS gg4t8hf
OSÚ MČ Praha 5

Sídlo: nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
Pracoviště: nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
č. ú.: 19-2000857329/0800
IČ: 063631

tel.: +420-257 000 461
tel.: +420-257 000 462
fax: +420-257 000 150

www.praha5.cz
e-mail: ozp@praha5.cz