



**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36  
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111  
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5  
č.ú.: 31632051/0100

VPÚ Deco Praha a.s.  
Tomáš Typl  
Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
ze dne 2018-11-29

NAŠE ZNAČKA  
3821/2019-263

VYŘIZUJE/ LINKA  
Alena Pětrošová/286  
[alena.petrosova@pvl.cz](mailto:alena.petrosova@pvl.cz)

DATUM  
2019-01-18

**Praha 5, k.ú. Hlubočepy, parc. č. 467/13, 467/14, 467/15, 468/2, 465/7, č.h.p. 1-12-01-0120-0-00  
„ZŠ a MŠ Kořenského, rekonstrukce objektu, lapol a dešťová kanalizace“  
projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení - stanovisko správce povodí**

ID VÚ: DVL\_0820, Vltava od toku Berounka po ústí do Labe

Žádostí doručenou dne 2018-11-29 jste nám předložili k vyjádření správce povodí projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení k výše uvedené akci. Jedná se o stavební úpravy hlavní budovy, přístavbu atriá pro rozšíření školní jídelny, nový objekt venkovních učeben a venkovních toalet v blízkosti multifunkčního hřiště.

Splaškové vody z nových objektů budou svedeny novou areálovou splaškovou kanalizací DN 200 do stávající čerpací jímky. Nové objekty budou napojeny novým areálovým vodovodem DN 65 na stávající páteřní rozvody vodovodu.

Navržena je nová tuková kanalizace s novým lapolem (NS 4, ST 400), stávající je nevyhovující a bude demontována a zrušena.

Srážkové vody ze střechy atriá budou novou areálovou dešťovou kanalizací DN 200 svedeny do vsakovací galerie (objem min. 8 m<sup>3</sup>, navržený objem cca 36 m<sup>3</sup>). Srážkové vody z venkovních toalet a venkovní učebny budou odváděny na terén.

Investor: MČ Praha 5

Projektant: VPÚ Deco Praha a.s. (PD 04/2018)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

#### **stanovisko:**

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy, [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde**



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953

**ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme** se záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
2. Záměr bude projednán s příslušným vodoprávním úřadem.
3. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod v dané lokalitě.
4. Likvidace srážkových vod bude v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud bude vsakovací objekt projednáván jako vodní dílo dle § 55 vodního zákona, souhlasíme s vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – k jinému nakládání s povrchovými vodami:

- ke vsakování srážkových vod ve vsakovacím objektu o objemu cca 36 m<sup>3</sup>

5. Likvidací srážkových vod nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků a objektů. Dno zasakovacího tělesa bude ukončeno 1 m nad HPV. Zasakováním nesmí být ovlivněny hydrogeologické poměry na okolních pozemcích (tj. nesmí dojít negativnímu ovlivnění případných vodních zdrojů). Do zasakovacího zařízení budou svedeny pouze srážkové vody.
6. Navýšení odběru z vodovodní sítě a navýšení množství odváděných splaškových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu projednejte s PVK a.s. a PVS a.s. a jejich připomínky k technickému řešení respektujte.
7. Realizaci odlučovače tuků projednejte s PVS, a.s. Podle nově schváleného kanalizačního řádu hl. m. Prahy ze dne 27.1.2015 je limitujícím ukazatelem pro instalaci odlučovače tuků příprava min. 300 teplých jídel za den a více. Vyčištěné vody z odlučovače tuků budou vypouštěny do jednotné (splaškové) kanalizace pro veřejnou potřebu v limitech kanalizačního řádu hl. m. Prahy se souhlasem správce a provozovatele této kanalizace – max. koncentrace tuků 100 mg/l.
8. Vodoprávnímu úřadu dokladujte způsob likvidace kalů a tuků z odlučovače tuků (smluvní zajištění). Nejpozději do oznámení o užívání dokončené stavby je nutné vypracovat a projednat provozní řád odlučovače tuků.

Souřadnice X,Y nebyly žadatelem předloženy.

Upozorňujeme, že s odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platnými předpisy dle příslušného zatřídění odpadového materiálu. Vodoprávnímu/ stavebnímu úřadu dokladujte způsob likvidace materiálu.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.  
V příloze Vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci.




**Povodí Vltavy,**

státní podnik

závod Dolní Vltava 22

Grafická 36, 150 21 Praha 5

  
Ing. Markéta Komárková  
vedoucí provozního střediska  
Vltava – vodní cesta

