


LEGENDA ZNAČEK - ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ

— zemníčí soustava z pásovin 30/4 FeZn
uložená v prostém betonu, krytí 5cm
sváry 100mm, chránit 2x asfaltovým
izolačním lakem

SZ  zkušební svorka v chodníkové
krabici 60cm od objektu

LPS III
poloměr valivé koule 45m
oka mříže 15x15m, svody á 15m



objednatel



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
NÁM. 14. ŘÍJNA 1381/4
PRAHA 5, PSČ 150 22

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ
A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

S-JTSK ± 0,000 = 224,67 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE						
CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz						
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB		
Alois Vágner	Alois Vágner	Ing. Miroslav Semerád	Ing. Jan Polívka			
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, PRAHA 5-Hlubočepy-rekonstrukce objektu SO 120 – Venkovní toalety J00 – Zařízení silnoprůdové elektrotechniky				ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0480-00/20		
				DOKUMENTACE DSP		
				MĚŘITKO 1:50		
				DATUM 04.2018		
				POČET FORMÁTŮ A4		
OBSAH PŘÍLOHY				ČÁST D	ČÍSLO PŘÍLOHY 2-2	ČÍSLO KOPIE
PŮDORYS ZEMNÍČÍ SOUSTAVA VENKOVNÍ TOALETY				KÓD ZSK_DSP_D_110_C00_P01		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.						