



LEGENDA ZNAČEK - ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ

----- kulatina 8mm AlMgSi na vhodných podpěrách

SZ  zkušební svorka v chodníkové krabici 60cm od objektu

 pomocný jímač, tyč v=1,5m



POZNÁMKA:

hromosvod zařazen do LPS = III

praporce pro napojení pospojovacích sběrnic HOP (R-10), FeZn 30/4 individuálně do přízemí, rozvodny el energie, prostup základem těsnit proti zatékání.

Rz = bude mít méně než 10 ohmů ! pro napojení HOP (ověřit měřením)

LPS III

hřebenová jímací soustava, poloměr valivé koule 45m
oka mříže 15x15m, svody á 15m
jímací soustava z kulatiny 8mm AlMgSi
na podpěrách PV23
+ pomocný jímač v=1,5m

objednatel



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
NÁM. 14. ŘÍJNA 1381/4
PRAHA 5, PSČ 150 22

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ
A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

S–JTSK

± 0,000 = 224,67 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz					
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Alois Vágner	Alois Vágner	Ing. Miroslav Semerád	Ing. Jan Polívka	ČÍSLO ZAKÁZKY 2–0480–00/20	
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, PRAHA 5–Hlubočepy–rekonstrukce objektu SO 120 – Venkovní toalety J00 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky				DOKUMENTACE	DSP
				MĚŘÍTKO	1:50
				DATUM	04.2018
				POČET FORMÁTŮ	A4
				ČÁST D	ČÍSLO PŘÍLOHY 2–3
OBSAH PŘÍLOHY PŮDORYS HROMOSVOD VENKOVNÍ TOALETY				KÓD ZSK_DSP_D_110_C00_PO1	ČÍSLO KOPIE
DOKUMENTACI LZE UŽÍMAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					