


ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA
311.1	CHODBA	8,4	2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA
311.2	KOMORA	0,8	3,20	KERAMICKÁ DLAŽBA
311.3	POKOJ	8,0	2,80	DŘEVĚNÁ PODLAHA
311.4	POKOJ+KK	19,7	2,80	DŘEVĚNÁ PODLAHA
311.5	KOUPELNA	2,0	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
311.6	WC	0,9	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA




LEGENDA



KRUHOVÉ PLASTOVÉ POTRUBÍ = Ø125



ODTAHOVÝ VENTILÁTOR



POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTÉČNĚHO STAVU
- UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ JE ORIENTAČNÍ - NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE
- POTRUBÍ VZT BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU A UKONČENO HLAVICÍ SE STŘIŠKOU NUTNO POČÍTAT S ÚPRAVOU ZASTŘEŠENÍ SVĚTLÍKU.

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.11		P H A	
INVESTOR		Na Neklance 1299/30, Praha 5 – Smíchov		Č.ZAK.	
GENERALNÍ PROJEKTANT		Městská část Praha 5 v zastoupení správní f. Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5		STUPEŇ	
ODP. PROJEKTANT		ATELIER P.H.A. spol. s r.o.		MĚŘÍTKO	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Ing. T. Hromádko		DATUM	
VYPRACOVAL		Ing. M. Ječná		FORMÁT	
VÝKRES		D.1.4c VZDUCHOTECHNIKA		OBJEKT	
PŮDORYS 3.NP – VZDUCHOTECHNIKA		Č.v./Č.REV.		05	