

# LEGENDA



KRUHOVÉ KONCENTRIKÉ POTRUBÍ  $\approx \varnothing 125/80\text{mm}$



KRUHOVÉ HLADKÉ PVC POTRUBÍ  $\approx \varnothing 125\text{mm}$



POTRUBNÍ VENTILÁTOR (Ventilátor do potrubí TT 125 T - s časovým spínačem) referenční výrobek Vents

## POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ JE ORIENTAČNÍ - NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE

AKCE		<div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.9/6</div> <div>Zborovská 1188/8, Praha 5 – Smíchov</div> </div>		P H A	
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f. Centra a.s., Na Zatlanece 1350/13, 15000 Praha 5	Č.ZAK.	849	STUPEŇ	DPS
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o. Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	MĚŘÍTKO	1:50	DATUM	07/2020
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer	FORMÁT	3xA4	OBJEKT	SO-01
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	D.1.4c VZDUCHOTECHNIKA			
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	Č.V./Č.REV.			
VÝKRES	PŮDORYS 4.NP – VZDUCHOTECHNIKA			05	

