



Elektroinstalace dle ČSN 33 2130
Pospojování dle ČSN 33 2000-7-701

Rozvodná soustava : 1NPE Ac 50Hz 230V / TN - C - S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000 - 4 - 41
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 - 3 : prostředí normální

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	NÁSLAPNÁ VRSTVA	ČÍSLO SKLADBY Z TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ					POZNÁMKA
					PODLAHA	STROP	PODHLÉD	STĚNY	OBKLAD	
409.1	CHODBA	11,29	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KD1		SK2	DU1_DU2	SOK1	
409.2	POKOJ	15,49	3,42	DŘEVĚNÁ PODLAHA	DP2	DU2		DU1_DU2	SOK2	
409.3	ŠATNA	5,10	3,45	DŘEVĚNÁ PODLAHA	DP2	DU2		DU1_DU2	SOK2	
409.4	KOUPELNA	3,64	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KD12		SK1		DU3	
409.5	WC	1,32	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KD1		SK1		DU3	
409.6	KOUPELNA	4,47	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KD11		SK1		DU3	
409.7	POKOJ	24,23	3,43	PARKETY	DP1	DU2		DU1_DU2	SOK2	
409.8	POKOJ + KK	37,13	3,43	PARKETY	DP1	DU2		DU1_DU2	SOK2	
409.9	POKOJ	20,20	3,43	PARKETY	DP1	DU2	SK2	DU1_DU2	SOK2	

LEGENDA

	ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYKY-J 3x1,5 UL. POD OMÍTKOU
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ - řazení č. 1
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ - řazení č. 5
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 6
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ, DVOJITÝ - řazení č. 5b
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ - řazení č. 7
	STROPNÍ VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVÍTLIDLA vč. DODÁVKY SVÍTLIDLA
	VÝVOD NA STĚNU PRO PŘIPOJENÍ SVÍTLIDLA vč. DODÁVKY SVÍTLIDLA
	SVÍTLIDLO SE SAMOSTATNÝM VYPÍNAČEM - POD HORNÍMA SKŘÍNKAMA KUCHLINKY - LED 10W, OTOČNÉ
	A - SVÍTLIDLO NAD UMYVADLEM, TŘÍJ, IP44, v. 1,8 nad podlahou
	ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYKY-J 3x2,5 mm² UL. POD OMÍTKOU
	JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50HZ, 16A se svodičem přepětí 1ř.D
	JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50HZ, 16A, IP20
	AUTONOMNÍ DETEKTOR KOUŘE
	NAPOJENÍ TERMOSTATU -CYKY-J 5x1,5
	POKOJOVÝ TERMOSTAT
	VENTILÁTOR - DODÁVKA VZT, OVLÁDANÝ TL.PŘED KOUPELNOU A NA WC

Elektroinstalace ve stávajících betonových stěnách a stropích - v mělkých drážkách.

POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚRIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ JE ORIENTAČNÍ - NUTNO ODSOULASIT INVESTOREM PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE

č.autorizace: AE 551/2020

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.9/6		P H A	
		Zborovská 1188/8, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	07/2020		
ODP. PROJEKTANT	Eliška Hezinová	FORMÁT	3xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Eliška Hezinová	D.1.4e EL.SILNOPROUD			
VÝKRES			Č.v./Č.REV.		
PŮDORYS ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD			02/0		

Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, 182 00 Praha 8, tel.:284 681 547, www.p-h-a.cz