



LEGENDA

- PŘÍVODNÍ
- ZPĚTNÉ
- POTRUBÍ TV 70/55°C
- PEVNÝ BOD
- UZAVÍRACÍ VENTIL
- VENTIL S FILTREM
- AUT. ODVZDUŠŇOVAČ
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

TABULKA ULOŽENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ

Ø Cu potrubí	12	15	18	22	28	35	42	54
vzdálenost (m)	1,25	1,25	1,5	2	2,25	2,75	3	3,5

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 9/6		P H A	
		ZBOROVSKÁ 1188/8, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	06/2020		
ODP. PROJEKTANT	Ing. R. Govoruchinová	FORMÁT	2xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT			
VYPRACOVAL	Ing. R. Govoruchinová				
VÝKRES			č.v./č.REV.		
D.1.4d VYTÁPĚNÍ–PŮDORYS			D.1.4d.2		