

$$\begin{aligned} X &= 1044353.692 \\ Y &= 747770.524 \end{aligned}$$

VÝSTUP Z OBJEKTU  
DK-A,KT DN200, 1%  
X=1044353.260  
Y=747762.497

1%  
X=1044353.074  
Y=747759.033

DK B-KT DN150, 1%

X=1044344.503  
Y=747750.030

RSd1  
Ø500

DK-A,KT DN150, 1%

# RSd2

Ø500  
X=1044355.25  
Y=747762.389

SKKT DN200, 2%

~~Ø1000~~

DS<sub>1</sub>

Ø1000

5%

NÁTOK DO K...

NÁTOK Z RN...

0 5

$$N_A \cdot Y = 747749.063$$

DK B-KT DN150, 1%

PN

# RETENČNĚ NÁDRŽ

BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ SKLÁDANÁ NÁDRŽ  
RETENČNÍ OBJEM 35m<sup>3</sup>  
ŘÍZENÝ ODTOK Z NÁDRŽE - VÍROVÝ VENTIL 11/s  
RN 1 SE NACHÁZÍ NA POZEMKU: 1935/98  
RN 1-STŘED

$$\begin{aligned} X &= 1044360.895 \\ Y &= 747756.281 \end{aligned}$$

# NATOKA

X=1044360.203  
Y=747756.925

# NÄTOK

X=1044357.470  
Y=747753.181

# ODTOK

$$\begin{aligned} X &= 1044364.375 \\ Y &= 747759.321 \end{aligned}$$

generální projektant architekt		UNIT architekti s.r.o. Thakurova 9, 166 34 Praha 6, +420 224 356 470 info@unitarch.eu, www.unitarch.eu	
hlavní architekt dipl. inženýr	prof. Ing. arch. Michal Kolouch		
kofordátor dipl. architekt	doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.		
pos. architekt dipl.	Ing. arch. Jan Abík		
hlavní inženýr chief engineer	Ing. Martin Čadež		
projektant části architect of the part	Onřej Štambach Čalkova 64/512 Praha 4 Kamýk 142 00		
akce ipo	DŮM PRO SENIORY S KOMUNITNÍM CENTREM POŠTOVKA		
místo stavby site	ul. Zahrádknickova 1118/2, 150 00 Praha - Košile k.ú. Košile, parc.č. 1935/97, 1935/98, 1935/99, 1989/6, 1946		
služeb přiseb	Společně užívaná a stavební řízení		
časť part	IO 02 - Atriová kanalizace		
průř. copy no.	rozlozkopodla stamp/signature		
měřítka scale	1:100		
datum date	08/2019		
typový dřevný typ	Onřej Štambach Ing. Petr Krejčí		
dělo drawing no.	IO 04.2.01		