

REVIZE

Malá galerie s infocentrem Štefánikova 246/ 15, Praha 5

PŘÍLOHA

Schéma rozváděče RG

INVESTOR	Městská část Praha 5 nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5
----------	---

ZPRACOVATEL	EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o. Ing. arch. Lukáš Ehl Ing. arch. Tomáš Koumar Na Šafránci 25 101 00 Praha 10 ehl-koumar@iol.cz tel. 271 730 312
-------------	--

ZPRACOVATEL ČÁSTI	Petr KOHOUTEK projektování el. zařízení Nad Krocínkou 403/19 190 00 Praha 9 kohoutek@e-elkon.cz tel. +420 602 693 979
-------------------	--

VYPRACOVAL	Petr Kohoutek
------------	---------------


STUPEŇ	DPS
--------	-----


DATUM ZPRACOVÁNÍ	2021/06
------------------	---------


MĚŘÍTKO	
---------	--


ČÁST	D.1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika
------	-------------------------------------

ČÍSLO PŘÍLOHY	05
---------------	----









RG

PŘÍKON : $P_i=8,7 \text{ kW}$ $P_s=7,7 \text{ kW}$

ROZVODNICE např. firmy SCHRACK
Modulu 160 Compact, typ 2A324
šxvxh = 543x580x140 mm

PŘÍVOD: HOREM
VÝVODY: SPODM A HOREM
KRYTÍ : IP30/IP20
OCHRANA: ZÁKLADNÍ
ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C

