



Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 29. 1. 2020
Naše č. j.: HSHMP 05222/2020 Z.HP 34/20/IMA
Sp. zn.: S-HSHMP 05222/2020
Vyřizuje: Ilona Mádllová
Tel.: 233 087 763
E-mail: ilona.madlova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 6. 2. 2020

Ing. arch Lukáš Ehl
EHL&KOUMAR ARCHITEKTI
Na Šafránce 25
101 00 Praha 10

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení „Malá galerie s infocentrem Štefánikova 246/15, Praha 5“

Na základě žádosti Ing. arch. Tomáše Koumara, jednatele společnosti EHL&KOUMAR ARCHITEKTI, Na Šafránce 1821/25, 101 00 Praha 10, IČ: 27216217 doručené dne 29. 1. 2020, který zastupuje Městskou část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5, dle plné moci ze dne 13. 12. 2019, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení na stavbu „Malá galerie s infocentrem Štefánikova 246/15, Praha 5“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou dokumentací k územnímu řízení a stavebnímu povolení „Malá galerie s infocentrem Štefánikova 246/15, Praha 5“

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

Ke kolaudaci bude HSHMP předložen:
protokol o provedeném měření osvětlení

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost EHL&KOUMAR ARCHITEKTI, Na Šafránce 1821/25, 101 00 Praha 10, Ing. arch. Lukáš Ehl a Ing. arch. Tomáš Koumar, 2019/12, paré 2.

Návrh řeší stavební úpravy vnitřních prostor a zázemí galerie. Způsob užívání a dispozice vnitřních prostor respektují původní řešení a zásadně ho nemění. Je navržena dispozice galerijního prostoru, se samostatným WC s předsíňkou a umyvadlem. V prostorách bude 1 osoba.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví. Souhlas se váže na splnění stanovené podmínky.

Podmínka byla stanovena v souladu s požadavkem § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


MUDr. Josef Stieber
vedoucí oddělení hygieny práce



Kopie HSHMP – HP – pobočka Západ