



ZKUŠEBNÍ SVORKA



JT-JÍMACÍ TYČ

SVODOVÝ VODIČ FEZN Ø10mm



PŘIPOJENÍ HROMOSVODU K ZEMNÍCI SOUSTAVĚ ZEMNÍCI TYČE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+N+PE, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA ZÁKLADNÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN-C A TN-S
OCHRANA ZVÝŠENÁ : a) DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
b) PROUDOVÝMI CHRÁNIČI (U VYBRANÝCH OKRUHŮ)

U VEŠKERÉ PŘIPOJOVANÉ TECHNOLOGIE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚRIT SKUTEČNĚ UMÍSTĚNÍ DANÉHO ZAŘÍZENÍ DLE POKYNŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE.

HROMOSVOD

HROMOSVODNÍ OCHRANA OBJEKTU DLE ČSN 623 05,LPS III

PROVEDENO JAKO JÍMACÍ VEDENÍ S POMOCNÝM JÍMAČI .

PROVEDENÍ SVODŮ

SVODOVÝ VODIČ FEZN Ø10 VEDEN NA POVRCHU PŘICHYCEN SVORKAMI PO 1m

SO svorka okapová
SZ svorka zkušební
OÚ ochranná trubka
SP svorka připojovací
SK svorka křížová
SS svorka spojovací(drát-drát)
SR02 svorka spojovací pásek-pásek)
SR03 svorka spojovací(pásek-drát)
DUZ držák trubky do zdiva

±0,000 = 237,650 m. n. m. Bpv

STAVEBNÍK /

Městská část Praha 5

NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 1381/4,
150 22 PRAHA 5

GPI/ARCHITEKT /

architekti adikon

PLAVECKÁ 8, 128 00 PRAHA 2
TEL / FAX: +420 224 910 832
WWW.ADIKON.CZ

PROJEKT :

**OPRAVA DĚTSKÝCH LETNÍCH
TOALET MATEŘSKÉ ŠKOLY
NAD LAUROVOU 1983/1, 150 00 PRAHA 5
k. ú. Smíchov, parc. č. 1411**

STUPEŇ:

**DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ
SPOLEČNÉHO POVOLENÍ**

ČÁST:

D.1.4.2

ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT ČÁSTI:

D&C Power s.r.o.
Viktora Huga 359/6,Praha 5
tel.: +420 739 989 179
www.adikon.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

JAKUB FRAJKOVSKÝ

SPOLUPRÁCE:

JAKUB FRAJKOVSKÝ

OBSAH:

**PŮDORYS STŘECHY
-HROMOSVOD**

MĚŘÍTKO:

1:50

DATUM:

08 / 2021

DATUM AKTUALIZACE:

ČÍSLO VÝKRESU / PŘÍLOHY:

LAU_URSP_ELE_103