



ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4, ULOŽENÝ VE  
VÝKOPOVÉ RÝZE JAKO OBVODOVÝ ZEMNIČ  
KRYTÝ V BETONU MIN 5CM

VOLNÝ VÝVOD UZEMNĚNÍ TVOŘENÝ KULATINOU FeZn PR10 mm  
VEDEN VE SMRŠŤOVACÍ TRUBCE

- 01

NAPOJENÍ SVODU HROMOSVODU FeZn pr 10mm NADZEMNÍ  
DĚLKA NAD Č.TERÉNEM 1M
- 02

NAPOJENÍ HOP FeZn pr 10mm NADZEMNÍ DĚLKA NAD  
Č.TERÉNEM 3M
- 03

NAPOJENÍ OCELOCÝCH PRVKŮ(DĚTSKÝCH HYDRANTŮ)  
FeZn pr 10mm NADZEMNÍ DĚLKA NAD Č.TERÉNEM 2M

±0,000 = 237,650 m. n. m. Bpv	
STAVEBNÍK / <b>Městská část Praha 5</b>	GPI/ARCHITEKT / <b>architekti adikon</b>
NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 1381/4, 150 22 PRAHA 5	PLAVECKÁ 8, 128 00 PRAHA 2 TEL / FAX: +420 224 910 832 WWW.ADIKON.CZ
PROJEKT :  <b>OPRAVA DĚTSKÝCH LETNÍCH TOALET MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD LAUROVOU 1983/1, 150 00 PRAHA 5 k. ú. Smíchov, parc. č. 1411</b>	
STUPEŇ :  <b>DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ</b>	
ČÁST : <b>D.1.4.2</b> <b>ELEKTROINSTALACE</b>	
PROJEKTANT ČÁSTI : <b>D&amp;C Power s.r.o.</b> Viktora Huga 359/6,Praha 5 tel.: +420 739 989 179 www.adikon.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : <b>JAKUB FRAJKOVSKÝ</b>	
SPOLUPRÁCE : <b>JAKUB FRAJKOVSKÝ</b>	
OBSAH :  <b>PŮDORYS ZÁKLADŮ -UZEMNĚNÍ</b>	
MĚŘÍTKO : <b>1:50</b>	DATUM : <b>08 / 2021</b>
	DATUM AKTUALIZACE:
ČÍSLO VÝKRESU / PŘÍLOHY : <b>LAU_URSP_ELE_100</b>	