



odbor provozu informačních technologií a komunikací  
Olšanská 4  
Praha 3  
130 27

Č. j. MV-2154-203/SIK5-2017

Praha 25. září 2017  
Počet listů: 1  
1/1 (jen u odeslání)

GEODING Pardubice  
Štrossova 126  
530 03 Pardubice

### **„Revitalizace parku Mrázovka, Praha 5“**

Posoudili jsme předloženou dokumentaci a z hlediska zákona č.127/2005 Sb. zaujímáme k ní následující stanovisko:

Upozorňujeme na souběh a křížení sdělovacích kabelů MV s Vaší navrženou trasou, jak je zřejmé ze zakreslení.

Pro zabezpečení sdělovacích kabelů MV stanovíme následující podmínky:

1. Při projektování a provádění akce musí být dodržena ČSN 332160 a doplňující ČSN, zejména ČSN 736005.
2. Veškeré zemní práce v místech souběhu a křížení se sdělovacími kabely MV musí být prováděny výhradně ručním způsobem.
3. Jakákoliv manipulace se sdělovacím kabelem MV smí být prováděna jen po našem předchozím písemném souhlasu. Kabel MV musí být přeměřen před i po manipulaci za účasti pracovníků MV.
4. Zahájení výkopových prací v místě souběhu a křížení se sdělovacím kabelem MV je třeba nahlásit alespoň **5 dní předem na e-mail: petr.skoda@mvr.cz** nebo telefon č. **974 841 746** p. Škoda a p. Hřečka, tel.: **974 841 658**.  
Zde je možné si vyžádat, případně projednat další podrobnosti k věci.
5. Návštěvní dny jsou **pondělí a středa 08,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00 hod.**, v objektu MV - **Praha 3, Olšanská 4.**

Mgr. Tomáš Kroupa  
Pověřen řízením odboru

Vyřizuje: Ivan Hřečka  
tel. č.: 974841658  
e-mail: ivan.hrecka@mvr.cz

Převzal:

*Václav Tomáš*

Dne.....25.9.2017.....



*U. 2. H*