

Veřejný zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14 října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:
„ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 – Košíře – Rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. etapa vč. statiky“
Evidenční číslo VZ: P16V00000044

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3
dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "ZVZ")

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržela dne 17. 6. 2016 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Na tuto žádost (a dotazy v ní uvedené) poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Ve výkaz výměr Technologie kuchyně je u některých položek uvedeno, že je dodávkou stavby, dodávkou elektra, dodávkou stavby (VZT). Mají se tyto položky v tomto výkazu Technologie kuchyně oceňovat nebo je nemáme oceňovat a jsou tudíž již obsaženy ve výkazu stavební části nebo ve výkazu ZTI nebo ve výkazu ELEKTRA nebo výkazu VZT?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že je uchazeč ve výkazu Technologie nemá oceňovat, protože jsou již zapracované v profesích.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu slaboproudu položka 127 – „Celková orientační cena bez DPH a montáže“ – co zde má být uvedeno za cenu? Tato položka patří jen k jídelnímu systému-kabelová příprava? Jídelní systém-kabelová příprava - má být oceněno bez montáže?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že zmiňovanou položku ve výkazu výměr (příloha č. 1 **Dodatečných informací č. 3**) upravil a neceněná má být **včetně montáže**.

Dotaz č. 3:

Žádáme o předání hlukové studie.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že hlukovou studii přikládá k dispozici uchazečům v souborech zahrnutých v archivu **Přílohy č. 1 Dodatečných informací č. 3**.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu Nástavby 2.NP jsou položky č. 61 a 62 - dodávka a montáž akustických panelů AKU1, AKU2, AKU3. Žádáme o technickou specifikaci panelů.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že technická specifikace panelů je k vidění na výkresu č. 15.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu Nástavby 2.NP je položka č. 54 - D+M lamelové žaluzie vnitřní. Z toho pro 42 m² neznáme rozměry oken. Prosím o upřesnění rozměrů oken.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že zmíněných 42 m², u kterých nebyly známy rozměry oken, vyjmul v celém rozsahu (42 m²) z výkazu výměr a to z toho důvodu, že se v daném výměru lamelové žaluzie vnitřní nebudou realizovat.

Dotaz č. 6:

Ve výkaz Rekonstrukce hospodářského pavilónu je položka č. 77 - Hutnění pláň – s měrnou jednotkou ks. Pravděpodobně to mají být m².

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že prostudoval výkaz výměr pro Rekonstrukci hospodářského pavilónu a u položky č. 77 by opravdu měrnou jednotkou měly být m². Předmětnou položku tedy ve výkazu opravil a opravený výkaz výměr dává k dispozici prostřednictvím **přílohy č. 1 Dodatečných informací č. 3**.

Dotaz č. 7:

Ve výkaz Rekonstrukce hospodářského pavilónu je položka č. 104 - Úprava komunikace u schodů - technický pavilón -2 kpl. Žádáme o technickou specifikaci vč. uvedení rozsahu prací.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že položka č. 104 – Úprava komunikace a schodů – technický pavilón – 2kpl sestává z prací spočívajících v úpravě stávajícího terénu před osazením nosné kovové konstrukce schodů (popsáno ve výkazu výměr).

Dotaz č. 8:

Ve výkaz Rekonstrukce hospodářského pavilónu je položka č. 105 a 106 – Kotevní VZT a Demontáž VZT. Žádáme o upřesnění položky vč. rozsahu prací.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že položky č. 105 a 106 (Kotvení VZT a Demontáž VZT) jsou upřesněny v samostatných výkresech ve formátu PDF připojených v souboru s názvem *Příloha č. 1 Dodatečných informací č. 3*.

Dotaz č. 9:

Ve výkaz Rekonstrukce hospodářského pavilónu je položka č. 107 – Vyklizení objektu vč. likvidace před zahájením stavby – 1 kpl. Žádáme o upřesnění rozsahu prací.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že nejlepším způsobem pro upřesnění předmětné položky č. 107, vzhledem k povaze prací spočívajících v likvidaci stávajícího vybavení, je osobní prohlídka stavby.

Dotaz č. 10:

Ve výkaz Rekonstrukce hospodářského pavilónu je položka č. 109 – Penetrační sondy - dl. 2,0m – 224 bm. Žádáme o upřesnění položky a technickou specifikaci.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že „Penetrační sonda“ v tomto případě znamená provedení jednoduché ruční penetrační zkoušky v rastru určeném po vybourání podlah (2x2 m – 4x4 m, a u základových patek). Přičemž penetrační zkouška se provádí pro kontrolu hutnění zemního tělesa, případně zásypů.

Dotaz č. 11:

Ve výkaz Rekonstrukce hospodářského pavilónu je položka č. 110 – Dorovnění terénu u venkovní rampy – 1 kpl. Žádáme o upřesnění rozsahu prací.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v upraveném výkazu výměr (Příloha č. 1 Dodatečných informací č. 3) upravil měrnou jednotku plochy na m².

Dotaz č. 12:

Ve výkaz Rekonstrukce hospodářského pavilónu je položka č. 239 - utěsnění potrubí u větrací šachty – 1 kpl a položka č. 240 - úprava střechy kolem větrací šachty – 1 kpl. Žádáme o upřesnění rozsahu prací. Proč jsou tyto položky mezi dodávkou dveří?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se v souvislosti s tímto dotazem odkazuje na výkres č. 26.

Dotaz č. 13:

Ve výkaz Rekonstrukce hospodářského pavilónu je položka č. 277 - Instalační kanál - konstrukce rozvaděčů odrezivění, nátěr žárzink. Barvou – 1 kpl . Žádáme o upřesnění rozsahu prací.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že položku č. 277 (Instalační kanál - konstrukce rozvaděčů odrezivění, nátěr žárzink. Barvou – 1 kpl) v nové verzi výkazu výměr Rekonstrukce hospodářského pavilonu upravil popisem shodným viz. výkres č. 13.

Zadavatel v návaznosti na poskytnutí těchto dodatečných informací v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do čtvrtka 14. 07. 2016, 10:00 hod., adresa podání beze změny.

Otevírání obálek proběhne tentýž den, tedy 14. 07. 2016, v 10:15 hod. na adrese Městská část Praha 5, Štefánikova 236/13, 246/15, 150 00 Praha 5 – místnost 611.

V Praze dne 21.6. 2016

MUDr. Radek Klíma,
starosta MČ Praha 5

v z. Martin Slabý
zástupce starosty

